

Общество с ограниченной ответственностью

Маслоэкстракционный завод

ЮГ  РУСИ

Россия, 344037
г. Ростов-на-Дону
пл. Толстого 8
+7 (863) 253-28-66
Fax: +7 (863) 253-28-66
Http: www.grain.ru
E-mail: mez@grain.ru

Исх. № _____

Вх. № _____

Рекомендательное письмо

В период с августа 2015 года по настоящее время проводится проверка в эксплуатации асинхронного электродвигателя серии DRIVE AIP 112MB6 380В мощностью 4 кВт 1000 об/мин производства группы компаний IEK. Данный электродвигатель установлен в качестве приводного для работы вентилятора градирни цеха рафинации № 1.

Перед вводом в эксплуатацию, данный электродвигатель был разобран специалистами ремонтно-энергетического отдела для проведения визуального осмотра качества изготовления и качества используемых материалов и деталей (результат осмотра – положительный). Также при участии электротехнической лаборатории были проведены измерения сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции (заключение – результаты измерений соответствуют заявленным параметрам).

Двигатель производства группы компаний IEK эксплуатируется в условиях повышенной запыленности и повышенной влажности на открытом воздухе, за время эксплуатации нареканий к работе электродвигателя не возникало, параметры работе в норме, электрические характеристики соответствуют паспортным данным.

Филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг Руси» подтверждает соответствие эксплуатационных характеристик электродвигателя серии DRIVE мощностью 4 кВт 1000 об/мин производства группы компаний IEK заявленным и отмечает положительно, качество сборки и комплектующих.

Начальник РЭО
филиала «МЭЗ Юг Руси Ростов»
ООО «МЭЗ Юг Руси»



А.Е. Чернушенко