# КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД-САЛЬНИК

**Паспорт**
YSA40.001.1

## 1. Основные сведения об изделии

1.1 Кабельный ввод-сальник товарного знака IEK (далее - сальник) предназначен для ввода электрических проводов и кабелей в распределительные щиты, монтажные коробки и электроустановки с целью защиты проводников от механического повреждения, защиты самой электроустановки от попадания пыли и влаги в местах ввода.

1.2 Условия эксплуатации:

– температура окружающей среды от минус 40 до плюс 60 °С;

– относительная влажность воздуха не более 80 %. Допускается относительная влажность воздуха 98 % при температуре плюс 40 ºС.

## 2. Технические данные

2.1 Основные технические характеристики сальника приведены в таблице 1.

2.2 Основные размеры сальников приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Таблица 1

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал сальника | пластикат ИО45-12 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529) | IP54 |
| Цвет | RAL 9010 (белый), RAL 7035 (серый), RAL 9005 (черный) |
| Срок службы, лет | 15 |




Рисунок 1 – Основные размеры сальника

Таблица 2

| Наименование | Размеры, мм | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ØD | ØD1 | Ød | Ød1 | h | H |
| Сальник d=20мм (Дотв.бокса 22мм) | 15,5 | 4,0 | 28 | 22 | 2,5 | 16,0 |
| Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 27мм) | 19,5 | 5,0 | 33 | 27 | 3,5 | 18,5 |
| Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 32мм) | 24,5 | 6,3 | 38 | 32 | 3,5 | 19,5 |
| Сальник d=32мм ( Дотв.бокса 37мм) | 31,5 | 8,0 | 43 | 37 | 3,5 | 20,5 |
| Сальник d=40мм (Дотв.бокса 49мм) | 39,5 | 10,0 | 55 | 49 | 3,5 | 22,0 |

## 3. Комплектность

3.1 Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование | Количество в групповой упаковке, шт. (экз.) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сальник d=20мм (Дотв.бокса 22мм) | Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 27мм) | Сальник d= 25мм (Дотв.бокса 32мм) | Сальник d=32мм ( Дотв.бокса 37мм) | Сальник d=40мм (Дотв.бокса 49мм) |
| Сальник | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
| Паспорт | 1 | | | | |

## 4. Меры безопасности

4.1 Все работы по монтажу и техническому обслуживанию сальника должны производиться с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

4.2 При нормальных условиях хранения и эксплуатации сальника не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека, работа с ними не требует применения специальных средств индивидуальной защиты.

4.3 Сальник является неремонтопригодным изделием и в случае поломки по истечении гарантийного срока подлежит утилизации.

4.4 По истечении срока службы изделие утилизировать.

## 5. Правила монтажа и эксплуатации

5.1 Монтаж сальника должен осуществляться при температуре от минус 15 до плюс 40 °С.

5.2 В течение всего срока эксплуатации должны проводиться периодические осмотры сальника с целью выявления повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

## 6. Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование сальника допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных сальника от механических повреждений, загрязнений и влаги, при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С.

6.2 Хранение сальника в осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80 %. Допускается хранение при относительной влажности 98 % и температуре плюс 40 °С.

6.3 Утилизация сальника производится путем передачи в специализированные предприятия для переработки вторичного сырья.

## 7. Гарантийные обязательства

7.1 Гарантийный срок эксплуатации сальника – 5 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Издание 4

МП