



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1255000000034, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Руководителя направления Желаевской Екатерины Алексеевны на основании доверенности № c19d0a8e-f73b-4e47-b7a4-e0860f487747

заявляет, что Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией, передачи данных на номинальное переменное напряжение 300 В, товарного знака «ИТК», согласно приложению №1

Изготовитель: Публичное акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ"

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.32.13-036-53930360-2021 «Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, СОУЭ и передачи данных. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

Декларация о соответствии принята на основании протоколов № 20/СГ-24.05/22 от 24.05.2022, № 17/СГ-24.05/22 от 24.05.2022, № 27/СГ-24.05/22 от 24.05.2022, выданных Испытательным центром «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСКОНСАЛТИНГ». Аттестат аккредитации № MSMQ.01.A.011805.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация: Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

Декларация принята взамен ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.36741/25 от 23.01.2025

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.05.2027 включительно


(Подпись)



Желаевская Екатерина Алексеевна
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
Дата регистрации декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.27388/26
18.05.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.27388/26
 На продукцию

Лист 1

Код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабель огнестойкий для систем противопожарной защиты, оповещения и управления эвакуацией, передачи данных на номинальное переменное напряжение 300 В, товарного знака «ИТК», марки КПСнг(A)-FRLS, артикулов: FR1-01-U-1307, FR1-01-U-3307, FR1-01-U-5307, FR1-01-U-6307, FR1-01-U-7307, FR1-01-U-8307, FR1-02-U-1307, FR1-02-U-3307, FR1-02-U-5307, FR1-02-U-6307, FR1-02-U-7307, FR1-02-U-8307, не распространяющие горение при групповой прокладке и с пониженным дымо- и газовыделением, Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2.; марки КПСЭнг(A)-FRLS, артикулов: FR1-01-F-1307, FR1-01-F-3307, FR1-01-F-5307, FR1-01-F-6307, FR1-01-F-7307, FR1-01-F-8307, FR1-02-F-1307, FR1-02-F-3307, FR1-02-F-5307, FR1-02-F-6307, FR1-02-F-7307, FR1-02-F-8307, не распространяющие горение при групповой прокладке и с пониженным дымо- и газовыделением. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2.; марки КПСнг(A)-FRHF, артикулов: FR1-01-U-1407, FR1-01-U-3407, FR1-01-U-5407, FR1-01-U-6407, FR1-01-U-7407, FR1-01-U-8407, FR1-02-U-1407, FR1-02-U-3407, FR1-02-U-5407, FR1-02-U-6407, FR1-02-U-7407, FR1-02-U-8407, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1.; марки КПСЭнг(A)-FRHF, артикулов: FR1-01-F-1407, FR1-01-F-3407, FR1-01-F-5407, FR1-01-F-6407, FR1-01-F-7407, FR1-01-F-8407, FR1-02-F-1407, FR1-02-F-3407, FR1-02-F-5407, FR1-02-F-6407, FR1-02-F-7407, FR1-02-F-8407 не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1.; марки КПСнг(A)-FRLSLTx, артикулов: FR1-01-U-1504, FR1-01-U-3504, FR1-01-U-5504, FR1-01-U-6504, FR1-01-U-7504, FR1-01-U-8504, FR1-02-U-1504, FR1-02-U-3504, FR1-02-U-5504, FR1-02-U-6504, FR1-02-U-7504, FR1-02-U-8504, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П1б.1.2.1.2.; марки КПСЭнг(A)-FRLSLTx, артикулов: FR1-01-F-1504, FR1-01-F-3504, FR1-01-F-5504, FR1-01-F-6504, FR1-01-F-7504, FR1-01-F-8504, FR1-02-F-1504, FR1-02-F-3504, FR1-02-F-5504, FR1-02-F-6504, FR1-02-F-7504, FR1-02-F-8504 не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. Класс пожарной опасности П1б.1.2.1.2.	ТУ 27.32.13-036-53930360-2021 «Кабели огнестойкие для систем пожарной и охранной сигнализации, СОУЭ и передачи данных. Технические условия»

(Подпись)

М.П.

Желаевская Екатерина Алексеевна

(Ф. И. О. заявителя)