

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.AЮ64.B.00561/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОФФ - ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ЭЛЕКТРОФФ - ИНЖИНИРИНГ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117545, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Центральное, 1-ый Дорожный проезд, дом 4, строение 1. ОГРН: 1087746342672. ИНН: 7726590962. Телефон: +7 (495) 001-49-48. Адрес электронной почты: info@electroff.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕКТРОФФ - ИНЖИНИРИНГ» (ООО «ЭЛЕКТРОФФ - ИНЖИНИРИНГ»). Место нахождения: 117545, Россия, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Чертаново Центральное, 1-ый Дорожный проезд, дом 4, строение 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 108828, Россия, город Москва, поселок Краснопахорское, поселок подсобного хозяйства Минзг, улица Солнечная, дом 16. ОГРН: 1087746342672. ИНН: 7726590962.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. ИНН 7725081144. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение, с медными однопроволочными жилами, с 2 или 4 парами жил, номинальным диаметром от 0,45 до 0,51 мм, на номинальное напряжение до 48 В, экранированные и неэкранированные, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластика или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения или термопластичной композиции, не содержащей галогенов, товарного знака «Generica»:

- не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, категории 5е, марок: U/UTP 5E PVC, F/UTP 5E PVC;
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, категории 5е, марок: U/UTP 5E LSZH нг(А)-HF, F/UTP 5E LSZH нг(А)-HF;
- не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, категории 5е, марок: U/UTP 5E PVCLS нг(А)-LSLTx, F/UTP 5E PVCLS нг(А)-LSLTx.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.30.30-001-83135016-2023 «Кабели симметричные парной скрутки для систем цифровой связи»

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.13.154

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№1/0040 от 26.03.2025, 1/0041 от 26.03.2025, 2/М064 от 28.03.2025, 2/М065 от 28.03.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AД12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 00144/AA от 30.01.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64.

Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» раздел 4, раздел 5 пункты:

для кабеля без индекса - 5.2; Класс пожарной опасности - О1.8.2.5.4

для кабеля с индексом LSZH нг(А)-HF - 5.3, 5.5, 5.6, 5.7; Класс пожарной опасности - П16.8.1.2.1

для кабеля с индексом PVCLS нг(А)-LSLTx - 5.3, 5.4, 5.9. Класс пожарной опасности - П16.8.2.1.2

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2025 по 30.03.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Чесноков Сергей Борисович
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)


(подпись)

Афанасьев Олег Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)


(подпись)

Варлаков Евгений Олегович
(фамилия, имя, отчество
последнее при наличии)