



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-TR.AД67.B.00395/26

Серия RU № 0605640

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».
Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В. ИГ, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИЭК ХОЛДИНГ».
Место нахождения (адрес юридического лица): 142100, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСК, Г. ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 107/49. ОФИС 457.
Основной государственный регистрационный номер: 1255000000034.
Телефон: +7 (495) 542-22-22. Адрес электронной почты: info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Mutlusan Plastik Elektrik San. Ve Tic. A.S.
Место нахождения (адрес юридического лица): ТУРЦИЯ, IKITELLI ORGANIZE SANAYI BOLGESI MAH. ENKOOP CAD. NO: 7 BASAKSEHIR /ISTANBUL.

ПРОДУКЦИЯ Кабель-каналы перфорированные из поливинилхлорида, для электрических шкафов, товарного знака IEK, серии ИМПАКТ, типоразмеров согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 1108382), выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925902000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 3918/К-24 от 03.04.2024 г., выданного испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78), акта анализа состояния производства № БЦ043-059.24-03 от 14.03.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Елагина Дарья Юрьевна.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4. Показатели пожарной опасности согласно приложению № 2 на 1 листе (бланк № 1108383). Условия хранения: при температуре от -15°C до +60°C, влажности не более 75% при температуре +15°C, не более 98% при температуре +25°C. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня отгрузки изделий со склада изготовителя. Срок службы – 25 лет. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 23.02.2024 г. Выдан взамен ЕАЭС RU C-TR.AД67.B.00190/25 от 12.05.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2026 **ПО** 02.04.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.АД67.В.00395/26

Серия RU № 1108382

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Кабель-каналы перфорированные из поливинилхлорида; для электрических шкафов, товарного знака IEK, серии ИМПАКТ, типоразмеров:

25×25 (толщина основания – $1,2 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,5 \pm 0,1$ мм);

25×40 (толщина основания – $1,2 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,5 \pm 0,1$ мм);

25×60 (толщина основания – $1,4 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,4 \pm 0,1$ мм);

40×40 (толщина основания – $1,3 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,5 \pm 0,1$ мм);

40×60 (толщина основания – $1,5 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,8 \pm 0,1$ мм);

60×40 (толщина основания – $1,4 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,4 \pm 0,1$ мм);

60×60 (толщина основания – $1,5 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,5 \pm 0,1$ мм);

80×60 (толщина основания – $1,4 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,4 \pm 0,1$ мм);

100×60 (толщина основания – $1,7 \pm 0,1$ мм, толщина боковой стенки – $1,7 \pm 0,1$ мм).

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Сидягин Максим Александрович
(Ф.И.О.)

Елизаров Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-TR.АД67.В.00395/26

Серия RU № 1108383

Стандарты и иные документы, примененные при подтверждении соответствия продукции:

Наименование и обозначение стандарта (стандартов)	Показатели пожарной опасности
ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4.	– изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; – изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; – изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))для
СЕРТИФИКАТОМ
М.П.Смирнов Максим Александрович
(Ф.И.О.)Богданов Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)