





- 1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
- 2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.
- 3. Для осуществления изгиба по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Соединитель регулируемый горизонтальный		2	
			3	Винт М6х10	СМ010610	n-8	
			4	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n-8	
			5	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	n-8	

DKC-2018.L5.05						Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединение лотков в местах изгиба трассы в горизонтальной плоскости	1	2
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередишченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			





Изн. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №					
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание			
1	Лоток лестничный, прямой элемент						
2	Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний		1				
3	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний		1				
4	Винт М6х10	СМ010610	п-8				
5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	п-8				
6	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	п-8				

1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
 2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2018.L5.05

Лист
2