





1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
3. В - длина полки консоли.
4. Момент затяжки болтов и гаек М12 – 40-45 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Стойка кабельной эстакады, горячеоцинкованная	CRS****						
2	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**	1					
3	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****	2					
4	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	1					
5	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	2					
6	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	2					
7	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM041030	4					
8	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	4					
DKC-2017.T5.06								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одноэтажная эстакада . Одноярусная схема подвеса		
Разраб.	Титнов И.А.				04.17			
Пров.	Чередищенко Г.А.				04.17			
						Стадия	Лист	Листов
							1	3
						DKC		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
- 3. В - длина полки консоли.
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М12 — 40-45 Нм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка кабельной эстакады , горячеоцинкованная	CRS****		
2	Консоль двойная , 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**	1	
3	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	4	
4	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	1	
5	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	2	
6	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	2	
7	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	8	
8	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	8	

						DKC-2017.T5.06				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разраб.		Тиунов И.А.			04.17					
Пров.		Череди́нченко Г.А.			04.17					
						Одностоечная эстакада . Двухъярусная схема подвеса				
										

Стадия	Лист	Листов
	2	3

Изм. № 9 подл. Подпись и дата Взам. инв. № 9






Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная			
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный			
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная			
5	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD****		
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
8	Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
9	Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
12	Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

DKC-2017.T5.08					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Титюнов И.А.				04.17
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17

Одностоечная эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми кабельными лотками			Стадия	Лист	Листов
					1




Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный	LL****		
2	Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный	LC****		
3	Консоль двойная , 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
4	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****		
5	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
6	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранный М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

						DKC-2017.T5.09				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одноэтажная эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными кабельными лотками R300				
Разраб.	Тионов И.А.				04.17					
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17					
						Стадия				
						Лист				
						Листов				
						1				
						DKC				
						Формат А3				



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный	LL****								
2	Угол горизонтальный 90° R600, цинк -ламельный	LC****								
3	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**								
4	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****								
5	Уголок крепежный , горячеоцинкованный	CRB3000HDZ								
6	Двойной С -образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**								
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88								
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8								
9	Шайба с узкими полями 16 , горячеоцинкованная	CM241600HDZ								
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ								
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ								
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.10				
Разраб.	Титонов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада . Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными кабельными лотками R600	Стадия	Лист	Листов	
Пров.	Чередищиченко Г.А.				04.17				1	
										

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №




1. В - длина полки консоли.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная			
3	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный, цинк -ламельный			
4	Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный, цинк -ламельная			
5	Пластина крепежная GSV, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная)			
6	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
7	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		

							DKC-2017.T5.11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.	Тягунов И.А.				04.17				
Пров.	Черединченко Г.А.				04.17				

Одноэтажная эстакада. Т-отвод трассы с листовыми кабельными лотками	Стадия	Лист	Листов
			1
			




Формат А3



1. В - длина полки консоли .




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лестничный лоток , цинк -ламельный								
2	Т-ответвитель R300, цинк -ламельный								
3	Угол вертикальный шарнирный универсальный , цинк -ламельный								
4	Консоль двойная , 41 x 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**							
5	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.12			
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Одностоечная эстакада . Т-отвод трассы с лестничными кабельными лотками			
Пров.	Чередишченко Г.А.				04.17				
						Стадия	Лист	Листов	
								1	
						DKC			

Формат А3




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток кабельный, горячеоцинкованный							
2	Крышка на лоток с заземлением, горячеоцинкованная							
3	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный							
4	Крышка CD 90 на угол вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельная							
5	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный							
6	Крышка CS 90 на угол вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельная							
7	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**						
8	Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная	BBH****						
9	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ						
10	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ						
11	Шпилька М 12 x 1000, цинк -ламельная	CM201201ZL						
12	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ						
DKC-2017.T5.13								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Одноэтажная эстакада . Переход по высоте		
Разраб.	Титюнов И.А.				04.17			
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17			
						Стадия	Лист	Листов
								1
						DKC		

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный			
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная			
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный			
4	Крышка СРО на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная			
5	Консоль двойная, 41 х 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
7	Уголок крепежный, горячий цинк	CRB3000HDZ		
8	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
9	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
12	Болт М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM 081080HDZ		
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		



- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес .
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм .
- 3. В - длина полки консоли .
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М12 — 40-45 Нм .


Поз .	Наименование	Код	Кол .	Примечание				
1	Консоль двойная , 41 x 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2					
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	2					
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2					
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4					
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4					
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	4					
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	4					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.30		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17	Стадия	Лист	Листов
Пров.	Чередищиченко Г.А.				04.17			
						Плоская эстакада . Одноярусная схема подвеса	1	3
								

Инв. N	подл.
Подпись и дата	Взам. инв. N



1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
2. Шаг установки подвесов 1000 мм.
3. В - длина полки консоли.
4. Момент затяжки болтов и гаек М 12 — 40-45 Нм.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2	
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	4	
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2	
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4	
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4	
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	8	
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	8	



- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес .
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм .
- 3. В - длина полки консоли .
- 4. Момент затяжки болтов и гаек М12 – 40-45 Нм.

Поз .	Наименование	Код	Кол .	Примечание				
1	Консоль двойная , 41 х 41 мм , горячеоцинкованная	BBD41**	2					
2	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****	6					
3	Крепежная скоба , горячеоцинкованная	CRB1000HDZ	2					
4	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM121200HDZ	4					
5	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM111200HDZ	4					
6	Винт для крепления к С -образному профилю М 10 х 30	CM041030	12					
7	Гайка с насечкой , препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	12					
DKC-2017.T5.30								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада . Трехярусная схема подвеса		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17			
Пров.	Чередищиченко Г.А.				04.17			
						Стадия	Лист	Листов
							3	3
						DKC		

Инв. N	подл.
Подпись и дата	
Взам. инв. N	





Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Кабельный лоток, цинк -ламельный							
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная							
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90°, цинк -ламельный							
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная							
5	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**						
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****						
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ						
8	Двойной С-образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**						
9	Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88						
10	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8						
11	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ						
12	Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ						
13	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ						
14	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2017.T5.31		
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17			
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17	Стадия	Лист	Листов
								1
						Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с листовыми лотками		
								

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лестничный лоток, цинк -ламельный	LL****		
2	Угол горизонтальный 90° R300, цинк -ламельный	LC****		
3	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**		
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
5	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
6	Двойной С -образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
7	Болт М 16 x 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 x 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				04.17
Пров.	Чередищенко Г.А.				04.17

DKC-2017.T5.32		
Стадия	Лист	Листов
		1


Плоская эстакада. Поворот прямого участка трассы на 90° с лестничными лотками R300

DKC



A - A




min B+230



1. B - длина полки консоли.


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток , цинк -ламельный								
2	Крышка на лоток с заземлением , цинк -ламельная								
3	Ответвитель DPT T-образный горизонтальный , цинк -ламельный								
4	Крышка DPT на ответвитель T-образный горизонтальный , цинк -ламельная								
5	Пластина крепежная GSV H100, цинк -ламельная (аналог - горячеоцинкованная)	30015HDZL							
6	Консоль двойная , 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**							
7	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****							
DKC-2017.T5.34									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада . Т-отвод трассы	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Тимоши. А.				04.17				1
Пров.	Чернышченко Г.А.				04.17				
									

Формат А3



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный, цинк -ламельный								
2	Угол CD 90 вертикальный внеш. 90°, цинк -ламельный								
3	Угол CS 90 вертикальный внутр. 90°, цинк -ламельный								
4	Консоль двойная, 41 x 41 мм, горячеоцинкованная	BBD41**							
5	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****							
6	Крепежная скоба, горячеоцинкованная	CRB1000HDZ							
7	Шайба кузовная 12, горячеоцинкованная	CM 121200HDZ							
8	Гайка шестигранная М 12, горячеоцинкованная	CM 111200HDZ							
DKC-2017.T5.35									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Плоская эстакада. Переход по высоте			
Разраб.	Тигунов И.А.				04.17				
Пров.	Череди́нченко Г.А.				04.17				
						DKC			
						Стадия	Лист	Листов	
								1	



Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



- 1. Количество элементов в спецификации указано на один подвес.
- 2. Шаг установки подвесов 1000 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль двойной, 41х41 мм, горячеоцинкованный	BPD41**	2	
2	Консоль усиленная, горячеоцинкованная	BBH****	12	
3	Скоба плоская, горячеоцинкованная	CRB2000HDZ	4	
4	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM041030	32	
5	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM101000HDZ	32	
DKC-2017.T5. 50				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разраб.	Тиунов И.А.	07.2017		
Пров.	Чередищенко Г.А.	07.2017		
Фермовая эстакада. Шестиярусная схема подвеса				Стадия Р
				Лист 1
				Листов 1
				DKC

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Лоток кабельный листовой, цинк -ламельный				
2	Крышка на лоток с заземлением, цинк -ламельная				
3	Угол СРО 90 горизонтальный 90° листовой				
4	Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90°, цинк -ламельная				
5	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**			
6	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****			
7	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ			
8	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88			
9	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8			
10	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ			
11	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ			
12	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ			
13	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Титюнов И.А.	07.2017			
Пров.	Чередниченко Г.А.	07.2017			




DKC-2017.T5. 51

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с листовым кабельным лотком



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №






Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный лестничный, цинк-ламельный			
2	Угол горизонтальный 90° лестничный, R300			
3	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**		
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****		
5	Консоль двойная, 41 х 41, горячеоцинкованная	BBD41**		
6	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ		
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88		
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8		
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ		
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ		
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ		
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				07.2017
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017


DKC-2017.T5. 52		
Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с лестничным кабельным лотком R300		
Стадия	Лист	Листов
Р		1

Формат А3


Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный лестничный, цинк - ламельный								
2	Угол горизонтальный 90° лестничный, R600								
3	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BPD41**							
4	Усиленная консоль, горячеоцинкованная	BBH****							
5	Консоль двойная, 41 х 41, горячеоцинкованная	BBD41**							
6	Уголок крепежный, горячеоцинкованный	CRB3000HDZ							
7	Болт М 16 х 50 8.8, горячеоцинкованный	CM081650HDZ-88							
8	Гайка М 16, горячеоцинкованная	CM111600HDZ-8							
9	Шайба с узкими полями 16, горячеоцинкованная	CM241600HDZ							
10	Болт шестигранный М 10 х 80, горячеоцинкованный	CM081080HDZ							
11	Гайка шестигранная М 10, горячеоцинкованная	CM111000HDZ							
12	Шайба с узкими полями 10, горячеоцинкованная	CM241000HDZ							
DKC-2017.T5. 53									
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фермовая эстакада. Поворот прямого участка на 90° с лестничным кабельным лотком R600			
Разраб.	Титонов И.А.		07.2017						
Пров.	Череди́нченко Г.А.		07.2017						
						Стадия	Лист	Листов	
						Р		1	
						DKC			





A - A



1. В - длина полки консоли

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток кабельный лестничный							
2	Т-ответвитель лестничного лотка							
3	Угол вертикальный шарнирный универсальный, цинк -ламельный							
4	Двойной С-образный профиль 41 x 41, горячеоцинкованный	BPD41**						
5	Усиленная консоль , горячеоцинкованная	BBH****						
DKC-2017.T5. 54								
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Фермовая эстакада . Т-отвод трассы		
Разраб.	Тиунов И. А.				07.2017			
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017			
						Стадия	Лист	Листов
						Р		1
						DKC		



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Лоток лестничный, цинк -ламельный				
2	Угол вертикальный шарнирный, универсальный, цинк -ламельный				
3	Двойной С-образный профиль 41 х 41, горячеоцинкованный	BBD41**			
4	Усиленная консоль 400 мм, горячеоцинкованная	BBH****			
5	Скоба плоская, горячеоцинкованная	CRB2000HDZ			
6	Винт для крепления к С-образному профилю М 10 х 30	CM 041030			
7	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М 10, горячеоцинкованная	CM 101000HDZ			
8	Профиль двойной, 41 х 41 мм, горячеоцинкованный	BPD41**			
DKC-2017.T5. 55					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.	Тиунов И.А.				07.2017
Пров.	Чередищенко Г.А.				07.2017
Фермовая эстакада. Переход по высоте					
			Стадия	Лист	Листов
			P		1
					