

РЕШЕНИЕ

№ 23.10.25-ЗССП от 23.10.2025

по заявке на проведение сертификации продукции на соответствие требованиям
технического(их) регламента(ов)

В результате рассмотрения заявки № 23.10.25-ЗССП от 23.10.2025:

заявитель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

полное наименование заявителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя (изготовитель, поставщик,
продавец, уполномоченный представитель для иностранных изготовителей)

основной государственный регистрационный номер 1026900516390

регистрационный или учетный (индивидуальный, идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной регистрации
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, в соответствии с
законодательством государств-членов

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица
Бочкина, дом 15

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

Номер телефона: +74822777980

Адрес электронной почты: tver@dkc.ru

на проведение сертификации продукции:

Вентиляционные решётки, артикулы: R5RF08, R5RF12, R5RF13, R5RF15, R5RF20, R5RF08B, R5RF12B, R5RF13B,
R5RF15B, R5RF20B.

наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии)
название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-062-47022248-2018 «Вентиляторы общего назначения, оснащенные
вентиляционной решеткой с фильтром, для электрических и телекоммуникационных шкафов и аксессуаров к ним»

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии)

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС : 3926909709

Наименование объекта сертификации:

Серийный выпуск

серийный выпуск, партия или единичное изделие), для партии указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер
изделия, дополнительно в обоих случаях приводятся реквизиты товаросопроводительной документации

Изготовитель АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

полное наименование изготовителя/ фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская
область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15

адреса юридического лица (включая наименование государства на русском языке)/место жительства индивидуального предпринимателя и
места осуществления деятельности (включая наименование государства на русском языке, в случае если адреса различаются)

и представленных заявителем документов:

Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 23.08.2024 года

Копия руководства по эксплуатации «Вентиляторы и вентиляционные решетки и исполнения ЭМС»

Копия Технических условий № ТУ 28.25.20-062-47022248-2018 «Вентиляторы общего назначения, оснащенные
вентиляционной решёткой с фильтром, для электрических и телекоммуникационных шкафов и аксессуаров к ним»

перечень документов, представленных заявителем

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и
оборудования", ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

наименование технического регламента (технических регламентов)

По схеме: 1с

2. Причина отказа:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 004/2011 не требуется, в связи с п.1 ст. 1 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» данное оборудование не относится к низковольтному оборудованию, на которое распространяется действие настоящего технического регламента, т.к его номинальное напряжение менее 50 В переменного тока и менее 75 В постоянного тока.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ТР ТС 010/2011 заявленная продукция является комплектующим изделием, запасной частью к машинам, используемые для ремонта (технического обслуживания) машин и (или) оборудования, и не подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии по ТР ТС 010/2011 не требуется.

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" не распространяется на заявляемую продукцию. Оформление сертификата и декларации соответствия по ТР ТС 020/2011 не требуется, т.к. согласно п. 2 ст. 1 ТР ТС 020 /2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», данное оборудование является пассивным в отношении электромагнитной совместимости

Эксперт органа по сертификации



О.С. Синотова
инициалы, фамилия