



1. В-длина полки консоли



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Стойка вертикальная				
2	Лоток кабельный листовой				
3	Угол горизонтальный 90° листовой				
4	Лоток кабельный лестничный				
5	Угол горизонтальный 90° лестничный R300				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чердиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

DKC-2018.IS.09

Организация поворота на проходной эстакаде


Стадия	Лист	Листов
	1	2



Формат А2



1. В - длина полки консоли



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка вертикальная			DKC-2018.B5.20
2	Лоток кабельный листовой			
3	Угол горизонтальный 90° листовой			
4	Ответвитель Т-образный листовой			
5	Лоток кабельный лестничный			
6	Ответвитель Т-образный лестничный			
DKC-2018.IS.10				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.	09.18		
Проверил	Чередищенко Г.А.	09.18		
Утвердил	Дядичко А.В.	09.18		
Организация отвода с проходной эстакады на непроходную				Стадия
				Лист
				Листов
				1
				2
DKC				

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
3. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
<u>Комплектация для лотка</u>										
1	Лоток кабельный		2							
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1							
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1							
<u>Комплектация для лотка</u>										
4	Крышка на лоток		1							
5	Винт для электрического соединения М5	CM030508	1							
DKC-2018.S5.01 Соединение лотка "папа-мама"										
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Разработал	Тиунов И.А.				09.18
					Проверил	Черединыченко Г.А.				09.18
						Стадия	Лист	Листов		
								1		
Утвердил Дядичко А.В.										

Формат А3

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №