



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 011037

код ОК 034-2014: 27.32.13

код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21А. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru. Перечень предприятий – изготовителей продукции см. Приложение № 1: бланк № ПС 007771.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты «ДКС-ПсковКабель», выполненные по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем, производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в составе согласно Приложению №2: бланки № ПС 007772, № ПС 007773. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара, согласно Приложению № 3: бланки № ПС 007774, № ПС 007775, № ПС 007776, № ПС 007777, № ПС 007778, № ПС 007779, № ПС 007780, № ПС 007862.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Протокол испытаний № 0235-С от 15.05.2026, ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25

Регистрационные документы, ТРМ 0074-2025

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 30.06.2026 ПО 29.06.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись) И.И. Далбинш
(подпись) Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007771


Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «ПсковКабель» (ООО «ПсковКабель»)	Место нахождения: 180006, Псковская область, г.о. город Псков, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3. Место осуществления деятельности: 180006, Псковская область, г.о. город Псков, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3. Телефон: 8(8112) 70-03-32; Адрес электронной почты: info@pskovkabel.ru.
Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»)	Место нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Место осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 21А. Телефон: +7(4822) 777-980; Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


(подпись)

(подпись)

И.И. Давыдов

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007772

Приложение №2

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненные по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в составе:

Кабеленесущие системы производства АО «ДКС».

1. Металлические листовые перфорированные и неперфорированные кабельные лотки и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «S5 COMBITECH», производимые по ТУ 3449-013-47022248-2004 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок. Часть 1»; ТУ 3449-013-47022248-2004-01 «Система кабельных лотков листовых для электропроводок. Приложение Д, Е, Ж, И, К. Часть 2»;
2. Металлические проволочные кабельные лотки и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «F5 COMBITECH», производимые по ТУ 3449-001-73438690-2006 «Система кабельных лотков проволочных для электропроводок»;
3. Металлические лестничные кабельные лотки и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «L5 COMBITECH», производимые по ТУ 3449-002-73438690-2008 «Система кабельных лотков лестничных для электропроводок»;
4. Металлические лестничные кабельные лотки и металлические листовые кабельные лотки и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «I5 COMBITECH», производимые по ТУ 25.11.23-073-47022248-2019 «Система кабельных листовых и лестничных лотков серии I5, опорных и монтажных систем»;
5. Опорные конструкции и монтажные устройства, производимые по ТУ 3449-032-47022248-2012 «Система опорных конструкций и монтажных устройств»;
6. Система крепежа, выпускаемая под товарным знаком «M5 COMBITECH», производимая по технической документации изготовителя;
7. Стальные трубы для электропроводок и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «COSMEC», производимые по ТУ 4833-041- 47022248-2014 «Система жестких стальных труб для электропроводок»;
8. Рукава металлические для электропроводок и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «COSMEC», производимые по ТУ 4833-051-47022248-2016 «Система рукавов металлических для электропроводок»;
9. Гибкие гофрированные трубы из композиции на основе не распространяющего горение ПВХ и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», производимые по ТУ 2247-008-47022248-2002 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
10. Гибкие гофрированные ПЛП трубы из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», производимые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов»;
11. Гибкие гофрированные ПП трубы из композиции на основе не распространяющего горение полипропилена и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», производимые по ТУ 3491-010-47022248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
12. Гибкие гофрированные трубы ПА из полиамида, выпускаемые под товарным знаком «OCTOPUS», производимые по ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида»;
13. Гладкие ПВХ трубы для электропроводок и аксессуары к ним, выпускаемые под товарным знаком «EXPRESS», в том числе скобы металлические односторонние и двусторонние серий 533xx, HxxDHxxxx, HxxDWH, HxxSWH, производимые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ»;
14. Короба из электроизоляционного материала и аксессуары к ним, выпускаемые под товарными знаками «In-Liner Classic» и «In-Liner FRONT», производимые по ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ».

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)
(подпись)

И.И. Дашин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007773

Приложение №2

15. Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики, выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре»;
16. Взрывозащищенные кабельные вводы, выпускаемые под товарным знаком «ARMEX», производимые по ТУ 27.33.13-084-47022248-2021 «Взрывозащищенные кабельные вводы и кабельная арматура».
17. Заклепка резьбовая, стальная, цилиндрическая М4, М5, М6, М8. Документация производителя.
18. Дюбель-гвозди по бетону, металлу, кирпичу длиной от 15 до 65 мм, сечением от 2,7 мм, производимые по технической документации изготовителя;

2. Кабельная продукция производства ООО «ПсковКабель»:

- Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными токопроводящими жилами, количеством жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 400 мм² включительно, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, пониженной пожарной опасности, марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS; экранированные, марки ВВГЭнг(А)-FRLS; с броней из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, пониженной пожарной опасности марки ВВШнг(А)-FRLS на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023.

- Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными токопроводящими жилами, количеством жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 400 мм² включительно, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов марки ППГнг(А)-FRHF; экранированные марки ППГЭнг(А)-FRHF; с броней из стальных оцинкованных лент марки ПБПнг(А)-FRHF на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1кВ, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023.

- Кабели огнестойкие контрольные с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, с общим экраном под оболочкой, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, число жил из ряда: (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61), номинальным сечением жил от 0,75 мм² до 10,0 мм² включительно, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004.

- Кабели огнестойкие контрольные с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с общим экраном под оболочкой, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, число жил из ряда: (4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52), номинальным сечением жил от 1 мм² до 6 мм² включительно, марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007774

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
1.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПЛД, ПП), товарный знак «ОСТОПУС». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH» или строительного монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	21
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		51
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		48
2.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали, товарный знак «COSMEC». Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних серии 533xx и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH» или строительного монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	37
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004		89
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		29
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		38

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбиш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007775

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
3.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами, товарный знак «In-Liner Classic» и «In-Liner FRONT». Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH», или строительно-монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	19
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		18
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		51
4.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в стальных трубах, товарный знак «COSMEC». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxSWH (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH» или строительно-монтажного пистолета. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	39
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		22
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		61

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далебин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007776

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособност и не менее (мин)
5.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ, товарный знак «EXPRESS». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH» или строительного монтажного пистолета с помощью дюбель-гвоздей. Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	27
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		15
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		57
6.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH» или строительного монтажного пистолета. Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	44
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		50
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		36

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007777

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС-ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
7.	Кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в гибких гофрированных трубах (ПВХ, ПА, ПУЛ, ПП), товарный знак «ОСТОПУС». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	32
	Кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		72
	Кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		33
	Кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		41
8.	Кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке по стене в металлорукавах из оцинкованной стали, товарный знак «COSMEC». Крепление металлорукава к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних серии 53xxx и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	19
	Кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		43
	Кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		61

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007778

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
9.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в коробах из электроизоляционного материала с аксессуарами, товарный знак «In-Liner Classic» и «In-Liner FRONT». Крепление коробов и кабелей к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	19
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		108
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		43
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		38
10.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВВШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в стальных трубах, товарный знак «COSMEC». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxSWH (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	31
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		21
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		57

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбиш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007779

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке к поверхности из сэндвич-панели СПМ с наполнением из минеральной ваты толщиной 100 мм:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
11.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной или вертикальной прокладке в жестких гладких трубах из ПВХ, товарный знак «EXPRESS». Крепление труб к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями – 500 мм.	37
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		120
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		45
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		31
12.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При открытой горизонтальной или вертикальной прокладке. Крепление к стене осуществляется с помощью держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xx, HxxDNxxxx (товарный знак «EXPRESS») с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Максимальное расстояние между держателями — 500 мм.	51
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		103
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		21
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		47

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007780

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
13.	Кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной прокладке в листовых лотках, товарный знак «S5 COMBITESCH», на опорных конструкциях и монтажных устройствах с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITESCH», закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	45
	Кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		28
	Кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		37
	Кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		36
14.	Кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной прокладке в лестничных лотках, товарный знак «L5 COMBITESCH», на опорных конструкциях и монтажных устройствах с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITESCH», закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	19
	Кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.К71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		29
	Кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.К71-337-2004		29
	Кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.К71-339-2004		24

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбиш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00627

№ ПС 007862

Приложение №3

Время сохранения работоспособности электропроводок (огнестойких кабельных линий) для систем противопожарной защиты «ДКС- ПсковКабель», выполненных по Техническому регламенту по монтажу ТРМ 0074-2025, на основе кабеленесущих систем производства АО «ДКС», и кабельных изделий производства ООО «ПсковКабель», в условиях пожара при прокладке по бетонным и монолитным поверхностям, кирпичу, газобетонным блокам:

№	Марка кабеля	Состав и способ прокладки	Время сохранения работоспособности и не менее (мин)
15.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При горизонтальной прокладке в проволочных лотках, товарный знак «F5 COMBITECH», на опорных конструкциях и монтажных устройствах с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH», закрепленных к стене или потолку. Максимальное расстояние между опорами лотков — 1200 мм. Максимальная нагрузка — 20 кг/м.п.	33
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		33
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		33
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		34
16.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При вертикальной прокладке в лестничных лотках, товарный знак «L5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Кабель фиксируется к ступенькам лотка при помощи кабельных держателей BHL. Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм.	120
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		32
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		39
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		33
17.	Кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-034-4674678-2023	При вертикальной прокладке в листовых лотках, товарный знак «S5 COMBITECH», закрепленных по стене вертикально с помощью опорных конструкций и монтажных устройств с использованием системы крепежных элементов, товарный знак «M5 COMBITECH». Кабель фиксируется к лотку при помощи держателей металлических односторонних и двусторонних серий 533xxx, HxxDHxxxx (товарный знак «EXPRESS»). Максимальное расстояние между креплениями кабелей — 500 мм. Максимальное расстояние между креплениями лотка к стене — 1000 мм.	18
	Кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 16.K71-339-2004, ТУ 27.32.13-008-4674678-2023		41
	Кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые ТУ 16.K71-337-2004		41
	Кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, выпускаемые ТУ 16.K71-339-2004		34

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбин

Е.О. Варлаков

