



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00174/23

Серия RU № 0360838

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд". ОГРН 1026701430623. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А, здание АКБ 1. Телефон: +7(4812)317372. Адрес электронной почты: mail@nwm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Конкорд". ОГРН 1026701430623. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 214031, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 9А, здание АКБ 1. Телефон: +7(4812)317372. Адрес электронной почты: mail@nwm.ru.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с числом жил из ряда (1, 2, 3, 4, 5), номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 300 мм² включительно, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ, в том числе огнестойкие, бронированные и небронированные, с экраном и без экрана, марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГЭнг(А)-LSLTx, ВВШнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-010-12350648-13 "Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение с пониженным газо- и дымовыделением с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

*Приложение к договору № 10
от 13.03.2017
Копия верна*

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 2211-40 от 22.11.2022, № 2212-37 от 12.12.2022, № 2212-38 от 12.12.2022, № 2212-39 от 12.12.2022, № 2212-53 от 22.12.2022, № 2212-54 от 22.12.2022, выданных Центром испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 9515/РС от 31.01.2023, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, протокола испытаний № 316 от 06.12.2022, выданного Центром испытаний кабельной продукции ООО "Волга-тест", регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0237ТС/АП от 07.02.2023. Органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД" регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (пп. 4.4-4.6; 5.1.1; 5.1.2; 5.2.1.1-5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.17; 5.2.1.19; 5.2.1.20; 5.2.2.1-5.2.2.3; 5.2.2.5; 5.2.2.6; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (пп. 1, 2, 4, 6, 7 табл.11); 5.2.5.2 (пп. 1, 2, 4, 6, 7 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.5.4; 5.2.6; 5.2.7.1-5.2.7.4; 5.2.8), ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пп. 5.3, 5.4, 5.8, 5.9). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПО 1, ППМ 1. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения должны соответствовать группе ОЖ2, условия транспортирования должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.02.2023 ПО 07.02.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Моску
(подпись)



Юрий Вячеславович Герасимов

М.П.

Марина Александровна Москаленко

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)