



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00202/20

Серия RU № 0179792

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ЭКОНОМИСТ ООО «Конкорд»

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icorticsenergo.ru. Регистрационный номер RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд», ОГРН: 1026701430623
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1, телефон: +74812317372, адрес электронной почты: mail@nym.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые гибкие, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из резины, в том числе в холодостойком исполнении, с числом основных жил 1; 2; 3; 4; 5, номинальным сечением жил от 0,75 до 150 мм², на номинальное переменное напряжение 0,38 и 0,66 кВ, марок: КГ, КГ-ХЛ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3544-002-12350648-13 «Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение до 0,66 кВ включительно». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза
"О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 1/0161 от 11.08.2020 Испытательного центра «Полitest» АНО по сертификации «Электросерт», регистрационный № RA.RU.21AD12 от 21.08.2015; № 258С-2020 от 18.08.2020, № 259С-2020 от 18.08.2020 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Оптикэнерго», регистрационный № RA.RU.21KB29 от 05.05.2016; акта анализа состояния производства № 186/ТС/19 от 27.11.2019 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11AЖ03.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.4а, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.3.1, 2.3.1а, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 2.4.5, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.11, 2.5.13, 6.1.1-6.1.5, 6.1.7 и разделы 6-8 ГОСТ 24334-80 «Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования». Срок службы кабелей не менее 4 лет. Условия хранения должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.08.2020 **ПО** 23.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Исаева Ольга Васильевна
(ф.и.о.)

М.П.

Исаева Ольга Васильевна
(ф.и.о.)

Канакин Михаил Владимирович
(ф.и.о.)