



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.IM43.B.00382

Серия RU № 0622106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общество с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт».
 Место нахождения: 123557, Российская Федерация, город Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, строение 11, офис 422. Телефон: +7 (495) 268-14-93, адрес электронной почты: info@techimport.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11IM43. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.02.2015 года

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиус».

Основной государственный регистрационный номер: 1147413001493.

Место нахождения: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, дом 17, корпус 1

Телефон: 3513074410, адрес электронной почты: radiusozr@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Радиус».

Место нахождения: 456780, Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, дом 17, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ

Провода установочные с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок, марок ПуВ, ПуГВ, сечением токопроводящей жилы до 50мм².

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-002-32517638-2014 «ПРОВОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В ВКЛЮЧИТЕЛЬНО».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 170 от 02.10.2017 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», регистрационный № РОСС RU.0001.21КБ19; акта анализа состояния производства от 25.09.2017 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ТехИмпорт»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы не менее 15 лет согласно технической документации.
 Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия." ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности п. 5.2".

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

02.10.2017

ПО

01.10.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А.В. Дергилев

(инициалы, фамилия)

С.В. Лаврентьев

(инициалы, фамилия)