



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЮ64.B.00799/25

Серия **RU** № **0580982**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса места осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10AЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. ОГРН: 1026701430623. Телефон: +7 (4812) 31-73-72. Адрес электронной почты: mail@nym.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд» (ООО «Конкорд»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели универсальные монтажные, с медными или медными лужеными жилами номинальным сечением от 0,5 мм² до 6,0 мм², с числом жил от 2 до 61, с числом пар от 1 до 37, с числом троек от 1 до 27, с числом четверок от 1 до 19, с числом пятерок от 1 до 14, экранированные и без экрана, бронированные и без брони, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 1 МГц или на постоянное напряжение до 1000 В, марок: см. приложение бланк № 1089979.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-031-12350648-2025 «Кабели монтажные универсальные с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 2977/АА от 16.12.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Протоколов испытаний № 2/М286 от 17.10.2025, № 2/М287 от 17.10.2025, № 2/М288 от 17.10.2025, № 2/М289 от 17.10.2025, № 2/М290 от 17.10.2025, № 2/М291 от 17.10.2025, № 2/М292 от 17.10.2025, № 2/М293 от 17.10.2025, № 1/0190 от 27.10.2025, № 1/0191 от 28.10.2025, № 1/0192 от 28.10.2025, № 1/0193 от 28.10.2025, № 1/0195 от 29.10.2025, № 1/0196 от 29.10.2025, № 1/0197 от 29.10.2025, № 1/0198 от 29.10.2025, № 1/0202 от 30.10.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№3044-1/ПИ, 3044-2/ПИ, 3044-3/ПИ, 3044-4/ПИ, 3044-5/ПИ, 3044-6/ПИ, 3044-7/ПИ, 3044-8/ПИ, 3044-9/ПИ. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в настоящих технических условиях, должен быть: - не менее 40 лет - для кабелей с оболочкой из полимерной композиции, не содержащих галогенов; - не менее 35 лет для кабелей с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с том числе и холодостойкого; - не менее 30 лет - для остальных кабелей. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 02.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

11.11.2025

ПО

10.11.2030



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинш Игорь Илгонович
(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович
(Ф.И.О.)

