



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00922/23

Серия RU № 0387936

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4. ОГРН: 1022300637325. Телефон: +7(86137)42190. Адрес электронной почты: info@azri.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 352931, Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО, модели: см. приложение № 1 – бланк № 0882733. Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 38.306-5-63-97 «Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0», ТУ 2514-099-00149498-2016 «Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 1», ТУ 2514-098-00149498-2016 «Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 00».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4015190000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний:

№ СИЗ/019/271023/1, № СИЗ/019/271023/2, № СИЗ/019/271023/3, от 27.10.2023, выданы ИЦ ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360.

Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-35/23 от 27.04.2023 Органа по сертификации ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, эксперт Богданов Сергей Алексеевич.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 5.4; ГОСТ 12.4.307-2016 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Перчатки диэлектрические из полимерных материалов. Общие технические требования и методы испытаний», п. 4.2, п. 4.5-4.6; п.п. 4.11.1, 4.11.2, 4.11.4. Условия и срок хранения, срок службы (годности), условия применения продукции - в соответствии с эксплуатационной документацией. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания), указанной в акте отбора № ТР ТС-41/23 от 26.04.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.11.2023

ПО 01.11.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Богданов Матвей Сергеевич

(Ф.И.О.)

Егерева Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.00922/23****Серия RU № 0882733****Перечень продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО, модели:

- Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 00 категория АС – применяются в электроустановках до 500 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а также обеспечивают дополнительную защиту от растворов кислот до 20% концентрации, очень низких температур.
- Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 0 категория АНС – применяются в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В – дополнительного. Также обеспечивают защиту от растворов кислот до 20% концентрации, нефти, очень низких температур.
- Перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 1 категория АНС – применяются в электроустановках до 1000 в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках свыше 1000 В – дополнительного. Также обеспечивают защиту от растворов кислот до 20% концентрации, нефти, очень низких температур.




КОПИЯ 25 ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
АО «АЗРИ»
Н.В. СИМОНОВА

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Бондаров Матвей Сергеевич
(Ф.И.О.)

Егерева Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)