



Электрообогреватель взрывозащищенный ОВЭ-4

предназначен для обогрева помещений во взрывоопасных зонах всех классов. Имеет взрывобезопасный уровень взрывозащиты с видом «взрывонепроницаемая оболочка» и маркировку взрывозащиты IExdIIAT3.

Вид климатического исполнения обогревателя УХЛ3 по ГОСТ 15150-69.

Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ 4

Напряжение питания, В: 380

Число фаз: 3N (380)

Колебание напряжения, %: от +10 до -15

Род тока: переменный

Частота, Гц: 50±1

Потребляемая мощность, кВт (+5% -10%): 1,8

Габаритные размеры, мм: 175x175x1420

Масса, кг, не более: 17

Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ 4Т

Напряжение питания, В: 380 (220)

Число фаз: 3N (380)

Колебание напряжения, %: от +10 до -15

Род тока: переменный

Частота, Гц: 50±1

Потребляемая мощность, кВт (+5% -10%): 1,8

Габаритные размеры, мм: 175x175x1420

Масса, кг, не более: 17



Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ 4К



Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ 4К

Напряжение питания, В: 380

Число фаз: 3N (380)

Колебание напряжения, %: от +10 до -15

Род тока: переменный

Частота, Гц: 50±1

Потребляемая мощность, кВт (+5% -10%): 1,0

Габаритные размеры, мм: 175x175x820

Масса, кг, не более: 12

Обогреватель электрический взрывозащищенный ОВЭ 4ТК

Напряжение питания, В: 380 (220)

Число фаз: 3N (380)

Колебание напряжения, %: от +10 до -15

Род тока: переменный

Частота, Гц: 50±1

Потребляемая мощность, кВт (+5% -10%): 1,0

Габаритные размеры, мм: 175x175x820

Масса, кг, не более: 12



Техническое обслуживание

Техническое обслуживание выполнять согласно

- Раз в год, в начале отопительного сезона, снимите крышку электровводного отделения, проверьте плотность электроконтактных соединений и заземления, при необходимости подтяните гайки.
- Убедитесь в надежности кабельного зажима и уплотнения кабеля.
- Осмотрите взрывозащитные поверхности, при необходимости обновите смазку этих поверхностей. Коррозия, механические повреждения взрывозащитных поверхностей не допускаются.
- Проверьте сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 1 МОм.