

Серия **RU** № **0417886**

Телефон: +7 (495) 798-34-84 Адрес электронной почты: info@eacert.ru

Телефон: +78342291619 Адрес электронной почты: priem@zvetlit.ru

Место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 430006, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Александровское шоссе, дом 22, кабинет 23

ПРОДУКЦИЯ Провода со скрученными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с поливинилхлоридной оболочкой, и из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, гибкие, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В, с числом основных жил 2, 3, 4 и 5, номинальным сечением жил от 0,75 до 16 кв.мм. марок ПВС, ПВСн, ПВСнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-030-37041459-2022 «Провода соединительные». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 340, 341 от 27.12.2022 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции ООО ЦИКП "Волга-тест" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21КБ19)

Акта о результатах анализа состояния производства № 20221209-01н от 13.12.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции ООО «Евразийское соответствие» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HA41), эксперт Гвозденский Дмитрий Юрьевич
 Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 7399-97 "Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия" разделы 3, 4, 7 – 9, ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Образцы продукции, отобранные для испытаний (Акт отбора образцов № 20221209-01 от 13.12.2022), изготовлены 12.2022 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2022 ПО 27.12.2027
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) _____
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Иван
(подпись)

52
(подпись)

7

Орган по сертификации продукции
для
СЕРТИФИКАТОВ
ПРОКОФИ
М.П. ЕНЦ
Благуш
НА РУТИА
МОСКВА

Прокофьев Леонид Игоревич
(Ф.И.О.)

Благушин Сергей Юрьевич
(Ф.И.О.)