



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000056

№ ПС 009998

Срок действия с 20.06.2025 г. по 19.06.2030 г.

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 27.90.33.110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). ОГРН: 1025007509570. Адрес: 108823, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Рязановское ш., д. 9, пом. 233. Телефона: +7 (495) 926-22-69. E-mail: info@paritet.su

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»). ОГРН: 1025007509570. Адрес: 108823, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Рязановское ш., д. 9, пом. 233. Телефона: +7 (495) 926-22-69. E-mail: info@paritet.su. Перечень предприятий-изготовителей, согласно Приложению № 1 (Бланк № ПС 006234).

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ45 до 20.12.2026 г., Орган по сертификации «МОСТЕХНОРУС», 127560, г. Москва, ул. Конёнкова, д. 7. Телефон: +74999938203. E-mail: info@moctex.ru.

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Огнестойкие кабельные линии (электропроводки) для систем противопожарной защиты, изготовленные по ТУ 27.30.00-033-39793330-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты, на основе кабеленесущих систем производства ДКС. Электропроводки», на основе кабеленесущих, крепежных и монтажных элементов производства АО «ДКС» и огнестойких кабелей производства ООО «ТПД Паритет», в составе, согласно Приложению № 2 (Бланк № ПС 006235 – ПС 006237). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

ГОСТ Р 53316-2021 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний». Время сохранения работоспособности, согласно Приложению № 3 (Бланк № ПС 006238).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения: Протокол испытаний № 0184-С от 16.06.2025 г., ИЛ «СибМосТест», свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ25 до 22.10.2027 г.

Представленные документы: Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.8631.7211 от 27.08.2024 г. до 27.08.2027 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента ООО «РОСТ», номер записи RA.RU.13АБ68 от 26.04.2016 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.С. Бочков

Эксперт (эксперты)

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ45.Н000056

№ ПС 006234

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия изготовителя	Адрес
Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-промышленный дом Паритет» (ООО «ТПД Паритет»)	Адрес: 108823, Московская обл., г.о. Подольск, г. Подольск, Рязановское ш., д. 9, пом. 233
Акционерное общество «ДКС» (АО «ДКС»)	Адрес: 170025, Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000056

№ _____

№ ПС 006235

Марка огнестойких кабельных линий (электропроводки) для систем противопожарной защиты, изготовленных по ТУ 27.30.00-033-39793330-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты, на основе кабеленесущих систем производства ДКС. Электропроводки»

1. ПарЛайн ОКЛ - 1 в составе:

- Гладкие ПВХ трубы для электропроводок и аксессуары к ним серии «EXPRESS», выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).
- Держатели оцинкованные серии 533XX, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).
- Система крепежа M5 COMBITECH, изготавливаемая по документации производителя (Изготовитель: АО «ДКС»).
- Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики, выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре» (Изготовитель: АО «ДКС»).

2. ПарЛайн ОКЛ - 2 в составе:

- Трубы гибкие гофрированные серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горение полипропилена и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3491-010-47022248-2003 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).
- Трубы гибкие гофрированные серии «OCTOPUS» из композиции на основе не распространяющего горения ПВХ и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 2247-008-47022248-2002 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000056

№

№ ПС 006236

— Трубы гибкие гофрированные серии «ОСТОРУС» из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3491-052-47022248-2016 «Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ без содержания галогенов» (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Трубы гибкие гофрированные из полиамида, выпускаемые по ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида» (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Держатели оцинкованные серии 533XX, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Система крепежа M5 COMBITECH, изготавливаемая по документации производителя (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики, выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре» (Изготовитель: АО «ДКС»).

3. ПарЛайн ОКЛ - 3 в составе:

— Короба из электроизоляционного материала и аксессуары к ним, выпускаемые по ТУ 3449-009-47022248-2010 «Системы кабельных коробов из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Держатели оцинкованные серии 533XX, выпускаемые по ТУ 2248-012-47022248-2009 «Трубы жёсткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ» (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Система крепежа M5 COMBITECH, изготавливаемая по документации производителя (Изготовитель: АО «ДКС»).

— Коробки ответвительные огнестойкие серии FS с предварительно смонтированной клеммной колодкой из огнестойкой керамики, выпускаемые по ТУ 3464-048-47022248-2016 «Коробки для электропроводок с сохранением работоспособности при пожаре» (Изготовитель: АО «ДКС»).

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ ССБК RU.ПБ45.H000056

№ ПС 006237

Огнестойкие кабели (Изготовитель: ООО «ТПД Паритет»):

Кабели симметричные парной скрутки огнестойкие, для систем цифровой связи, с медными или медными лужеными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с числом пар жил 2 или 4, с двухслойной изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины и полиолефиновой композиции, без экрана, или с экраном в виде фольгированной алюминием полимерной ленты, или общим экраном из фольгированной алюминием полимерной ленты и оплетки из медных луженых проволок, с наружной оболочкой (защитным шлангом) из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, или поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения, или термопластичной композиции, не содержащей галогенов, без защитных покровов или с защитными покровами в виде брони из стальных оцинкованных проволок наложенной поверх наружной оболочки или защитного шланга, наложенного поверх брони, на номинальное напряжение 145 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: ParLan U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-FRHF, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLS, ParLan U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, ParLan ARM PS SF/UTP Cat 5e PVCLShг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3574-030-39793330-2016 «Кабели симметричные парной скрутки для систем цифровой связи, огнестойкие. Технические условия».

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ССБК RU.ПБ45.Н000056

№ _____

№ ПС 006238

Время сохранения работоспособности кабельной линии в условиях пожара
(рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ - 145 В), минут:

Марка	Исполнение кабеля		
	FRLS	FRHF	FRLSLTx
ПарЛайн ОКЛ - 1	30	15	15
ПарЛайн ОКЛ - 2	15	15	35
ПарЛайн ОКЛ - 3	40	15	25

Допускается окрашивание огнестойких кабельных линий декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.С. Бочков

Н.В. Бондарев

