



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04545/24

Серия **RU** № **0541194**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью

«Сертификационная Компания». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207; 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, 226 (Архив); 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, корпус литер В, офис 206, 207, 226. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Номер телефона: +74712771326. Адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРОКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 174352, Россия, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, городское поселение Окуловское, город Окуловка, улица Советская, дом 46
Адрес места осуществления деятельности: 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1125302000548.
Телефон: +78162273211, Адрес электронной почты: contact@agrocabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АГРОКАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 174352, Россия, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, городское поселение Окуловское, город Окуловка, улица Советская, дом 46
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 361041, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с изоляцией из сшитого полиэтилена или из поливинилхлоридного пластика или из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести или полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение по категории А, в том числе бронированные, в том числе экранированные, в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами количеством от 1 до 5 номинальным сечением от 1,0 до 800 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 50 Гц, марок: ВБШнг(А), ВББШнг(А), ВВнг(А), ПвБПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ППнг(А)-FRHF, ППнг(А)-HF, ППнг(А)-HF, ППнг(А)-FRHF, ППнг(А)-HF. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 3500-007-11809615-2013 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией не распространяющие горение, в том числе огнестойкие». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 351351ЛНВО,

351361ЛНВО, 351371ЛНВО, 351381ЛНВО от 23.07.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протокола испытаний № ППБ-976/07-2024 от 24.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.HH90)

Акта анализа состояния производства №24/03/0029, от 19.06.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB26) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Андрейцев Андрей Владимирович

паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" статья 4, статья 5, ТУ 3500-007-11809615-2013

"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией не распространяющие горение, в том числе огнестойкие", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.3, 5.6, 5.5, 5.7, 5.8). Оценка степени риска причинения вреда. Принятые технические решения, подтверждающие выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011. Хранение кабелей должно соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках — не более 2 лет, под навесом — не более 5 лет, в закрытых помещениях — не более 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2024 года.

29.07.2024

28.07.2029

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Гребенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

М.П.

Николаев Николай Александрович

(Ф.И.О.)