



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД", Место нахождения: 214031, РОССИЯ, Смоленская область, г. СМОЛЕНСК, ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, д. 9А, ЗД. АКБ 1, Адрес места осуществления деятельности: 214031, РОССИЯ, обл Смоленская, г. Смоленск, ул Индустриальная, дом 9А, здание АКБ1, ОГРН: 1026701430623, Номер телефона: +7 4812311423, Адрес электронной почты: mail@лпм.гп

заявляет, что Кабели силовые гибкие, с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из резины общего назначения или из термопластичного эластомера, в том числе исполнения ХП, на номинальное напряжение переменного тока 220/380 В – с числом основных жил 1 сечением 2,5-95 мм², с числом основных жил 2-5 сечением 0,75-95 мм², на номинальное напряжение переменного тока 380/660 В – с числом основных жил 1 сечением 2,5-400 мм², с числом основных жил 2-5 сечением 0,75-240 мм², марок КГ, КГ-ХП, КТПП, КТПП-ХП

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД". Место нахождения: 214031, РОССИЯ, Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, ул. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 9А, 3Д, АББ 1, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, РОССИЯ, обл. Смоленская, г. Смоленск, ул. Индустриальная, дом 9А, здание АББ1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.32.13-021-12350648-2021 "Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение до 660 В включительно", от 01.01.2022

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8544499108

Серийный выпуск.

Декларация о соответствии принята на основании протокола 11060/P.D выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожарозыбываеопасности ООО «НПО ПОЖБЕИТР» ТРПБ.RU.IN28; 11061/P.D выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожарозыбываеопасности ООО «НПО ПОЖБЕИТР» ТРПБ.RU.IN28; 11062/P.D выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожарозыбываеопасности ООО «НПО ПОЖБЕИТР» ТРПБ.RU.IN28; 11063/P.D выдан 30.09.2024 испытательной лабораторией "Независимая испытательная лаборатория пожарозыбываеопасности ООО «НПО ПОЖБЕИТР» ТРПБ.RU.IN28; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 , «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии» , Условия и сроки хранения. Хранение кабелей должно соответствовать ГОСТ 18660-2012. Условия хранения должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69 , Срок службы кабелей не менее 4 лет

«Конкорд» М.П.

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:	ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09.В.45857/24
Дата регистрации декларации о соответствии:	22.10.2024