

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 73808-19

Срок действия утверждения типа до 22 января 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Трансформаторы тока измерительные ТТЕ и ТТЕ-А 0,66 кВ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Электрорешения"
(ООО "Электрорешения"), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.217-2003

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года

Срок действия утвержденного типа средств измерений продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2023 г. N 2733.

Заместитель Руководителя

А.М.Кузьмин

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E9C42A3360155561666DB4E2ED5F7B52
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Действителен: с 18.12.2023 до 12.03.2025

«12» февраля 2024 г.



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

05 июля 2024 г.

№ 1609

Москва

**О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31 января 2022 г. № 225
«Об утверждении предельного значения интервала между поверками
для измерительных трансформаторов тока до 1000 В»**

В соответствии с подпунктом 5.4.19 пункта 5 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2023 г. № 968 «О внесении изменения в раздел III Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ Федерального агентства по техническому регулированию от 31 января 2022 г. № 225 «Об утверждении предельного значения интервала между поверками для измерительных трансформаторов тока до 1000 В» (далее - Приказ) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова «продолжительностью 4 года» заменить словами «продолжительностью 8 лет», слова «превышает 4 года» заменить словами «составляет не менее 8 лет»;

б) в пункте 2 слова «продолжительностью менее 4 лет» заменить словами «продолжительностью менее 8 лет».

в) в пункте 3 слова «продолжительностью 4 года» заменить словами «продолжительностью 8 лет».

2. Исключить из Перечня электромагнитных измерительных трансформаторов тока до 1000 В (Приложение к Приказу) пункты 7, 11, 12, 63, 67, 72, 83, 93, 98, 102, 103, 116, 119, 120, 127, 128, 132, 133, 134.

3. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» включить соответствующие изменения в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

в соответствии с порядком, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», в течение 15 рабочих дней с даты регистрации настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.П.Шалаев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00BA078DCB65D74194C86A5F64A07C6B4D
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 27.02.2024 до 22.05.2025