

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.РУ.Н.00317

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром» (ООО «ЭлПром»),
Юридический адрес: 182440, Россия, Псковская область, Новоржевский район,
город Новоржев, улица Пушкина, дом 125.
ОГРН 1156027002229. Телефон: +7(499)490-06-87, адрес электронной почты: info@elprom.pro.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром» (ООО «ЭлПром»),
Юридический адрес: 182440, Россия, Псковская область, Новоржевский район,
город Новоржев, улица Пушкина, дом 125.
ОГРН 1156027002229. Телефон: +7(499)490-06-87, адрес электронной почты: info@elprom.pro
Производственные площади согласно Приложению №1 на 1 листе.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Платинум»,
Адрес: 121354, Россия, г. Москва, ул. Кутузова, д. 11, к.3, этаж Ц, помещение Ц, комната 7Б,
ОГРН:1157746932353. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации
№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0.117 от 11.11.2021 года.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Огнестойкие кабельные линии марки «ЕКЕ-ElpromLine», в составе согласно Приложению №2
на 2 листах, выпускаемые по ТУ 422212-093-52681400-2023 «ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОГНЕСТОЙКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЕКЕ-ElpromLine».

код ОКПД 2: 27.90.33.110

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях
стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», р. 7. Сохранение
работоспособности кабельной линии в условиях пожара согласно Приложению № 3 на
5 листах.

код ТН ВЭД: -

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 04ИДЮ0.118-188/06-2023 от 19.06.2023 г.,
выданный ИЛ "Платинум". Свидетельство о подтверждении компетентности
№ РОСС RU.31485.04ИДЮ0.118 от 11.11.2021г. Схема сертификации - 2с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС/НРС.РУ.001.ОС.06.00772 от 28.02.2023 г., выдан
ОС ООО «Центр-Стандарт», рег. № СДС/НРС.001.ОС.06.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.06.2023 по 18.06.2028



руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Н.К. Потанкин

А.О. Соколов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДНО0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДНО0.117.РУ.Н.00317

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Общество с ограниченной ответственностью «Электрорешения»	601220. Владимирская область, Собинский р-н, пос. Ставрово, улица Октябрьская, д.118
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлПром»	182440. Россия, Псковская область, Новоржевский район, город Новоржев, улица Пушкина, дом 125.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации




Н.К. Потапкин

А.О. Соколов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.RU.Н.00317

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии марки «ЕКФ-Eirpropline», в составе: Системы металлических листовых (перфорированные и неперфорированные) кабельных лотков и аксессуаров к ним T-Line ЕКФ, шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 35 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2019, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Системы металлических лестничных и усиленных лестничных кабельных лотков и аксессуары к ним M-Line (Plus) ЕКФ, шириной от 100 до 900 мм, высотой борта от 50 до 150 мм, выпускаемые по ТУ 273313-032-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Системы металлических проволочных кабельных лотков и аксессуары к ним R-Line ЕКФ, шириной от 50 до 600 мм, высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 273313-033-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Система подвеса серии H-Line, крепеж и метизы серии MF Line ЕКФ, состав и условия монтажа в соответствии с инструкцией по монтажу ОКЛ «ЕКФ-Eirpropline» № 093.001ИМ, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Кабельные каналы из поливинилхлорида, типов Plast, Basic, C-line, типоразмеры: от 12х12 до 100х60 и 105х50, и аксессуары к ним ЕКФ, выпускаемые по ТУ 222329-038-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, марки ЕКФ, наружным диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Трубы гибкие гофрированные без содержания галогенов, нетоксичные, марки FRNF ЕКФ, наружным диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, марки ЕКФ, наружным диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Трубы металлические, марки ST-Line ЕКФ, наружным диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 242013-044-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Рукава металлические гибкие марки РЗ ЕКФ, диаметром условного прохода от 8 до 60 мм, выпускаемые по ТУ 259929-039-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Рукава металлические гибкие в поливинилхлоридной оболочке марки РЗ ЕКФ, диаметром условного прохода от 8 до 60 мм, выпускаемые по ТУ 259929-040-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ»	ТУ 422212-093-52681400-2023



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Скопировать

Н.К. Потанин

А.О. Соколов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮО

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮО.117.РУ.Н.00317

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2)	Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Огнестойкие кабельные линии марки «ЕКГ-ElpromLine», в составе: Аксессуары для труб и металлокаблов, марки ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-042-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Коробки распаячные огнестойкие, марки ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-061-52681400-2021, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Хомуты кабельные из нержавеющей стали, серии FlexLock, выпускаемые по ТУ 273313-041-52681400-2020, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» STRUt-система серии S-Line и аксессуары к ней торговой марки ЕКГ, выпускаемая по ТУ 273313-096-52681400-2023, производства ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ» Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженными дымо- и газовыделением, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВВнг(А)-FRLS, ВВг-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВыШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, производства ООО «ЭлПром» Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженными дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марок: ВВнг(А)-FRLSLTx, ВВг-Пнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, производства ООО «ЭлПром» Кабели силовые, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными жилами, с числом жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 240 мм ² , на номинальное напряжение 0,66 и 1кВ, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, марок: ППнг(А)-FRNF, ППг-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, производства ООО «ЭлПром»	ТУ 422212-093-52681400-2023



Н.К. Потанин

А.О. Соколов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.РУ.Н.00317

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
«ЕКЕ-EipromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, BVГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в лестничные кабельные лотки M-Line(Plus) ЕКЕ, выпускаемые по ТУ 273313-032-52681400-2020, которые крепятся вертикально к стене на системах подвесов H-Line (кронштейн стеновой), с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 300 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90
«ЕКЕ-EipromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в металлические листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки T-Line ЕКЕ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2019, которые крепятся горизонтально к стене на опорных системах подвесов H-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90
«ЕКЕ-EipromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываются в лестничные кабельные лотки M-Line (Plus) ЕКЕ, выпускаемые по ТУ 273313-032-52681400-2020, которые крепятся горизонтально к стене на опорных системах подвесов H-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90



Руководитель
заказатель (руководителя)
органа по сертификации

Н.К. Потапкин

А.О. Соколов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.РУ.Н.00317

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в металлические листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки Т-Line ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2019, которые крепятся горизонтально к потолку на подвесах из шпилек и профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки Т-Line ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2020, которые крепятся горизонтально к потолку на подвесах из шпилек и профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 15 кг/п.м.	90
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки Т-Line ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2019, которые крепятся горизонтально к потолку на подвесах из шпилек и профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПЫПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки Т-Line ЕКГ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2020, которые крепятся горизонтально к потолку на подвесах из шпилек и профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90



Н.К. Поташкин

А.О. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 04ИДПО0.117.РУ.Н.00317

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПППнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в проволочные кабельные лотки R-Line ЕКФ, выпускаемые по ТУ 273313-033-52681400-2020, которые крепятся горизонтально к профнастилу на подвесах из шпилек и профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 15 кг/п.м.	90
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПППнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в металлические листовые (перфорированные и неперфорированные) кабельные лотки Т-Line ЕКФ, выпускаемые по ТУ 273313-019-52681400-2019, которые крепятся горизонтально к потолку на вертикальных подвесах на основе СТРУТ и П-профилей и аксессуаров серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПППнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в лестничные кабельные лотки М-Line (Plus) ЕКФ, выпускаемые по ТУ 273313-032-52681400-2020, которые крепятся горизонтально к потолку на вертикальных подвесах на основе СТРУТ и П-профилей серии Н-Line, с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 1200 мм, максимальная нагрузка - 20 кг/п.м.	90



Руководитель
(заказатель сертификата)
органа по сертификации

Н.К. Поталкин

А.О. Соколов

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮО.117.РУ.Н.00317

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, BVГ-Пнг(А)-FRLS, ВШнг(А)-FRLS, BVГнг(А)-FRLSLTx, BVГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, марки ЕКФ-Plast, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, BVГ-Пнг(А)-FRLS, ВШнг(А)-FRLS, BVГнг(А)-FRLSLTx, BVГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в трубы гибкие гофрированные FRNF без содержания галогенов, нетоксичные, марки ЕКФ-Plast, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, BVГ-Пнг(А)-FRLS, ВШнг(А)-FRLS, BVГнг(А)-FRLSLTx, BVГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида, марки ЕКФ-Plast, выпускаемые по ТУ 222129-043-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90
«ЕКФ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: BVГнг(А)-FRLS, BVГ-Пнг(А)-FRLS, ВШнг(А)-FRLS, BVГнг(А)-FRLSLTx, BVГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываются в трубы металлические, марки ST-Line ЕКФ, выпускаемые по ТУ 242013-044-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации

Н.К. Потанин

А.О. Соголов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № Росс RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 04ИДЮ0.117.РУ.Н.00317

Приложение №3

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в металлоленту в поливинилхлоридной оболочке, марки ЕКГ, выпускаемые по ТУ 259929-040-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, укладываемые в кабельные каналы из поливинилхлорида, типов Plast, Basic, C-line, выпускаемые по ТУ 222329-038-52681400-2020, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90
«ЕКГ-ElpromLine»	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRNF, ППГ-Пнг(А)-FRNF, ПБПнг(А)-FRNF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017, крепятся открыто к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм	90



Н.К. Потопкин

А.О. Соколов