



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00244/25

Серия RU № 0590983

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИКВЕСТ-ЦЕНТР».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК, УЛ. ГИГАНТА, Д. 2.
 Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 113, ЭТАЖ-1; 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. НАГОРНАЯ, ДОМ 20, КОРПУС 1, ПОМЕЩЕНИЕ № IV, ЭТАЖ 1, КОМНАТА № 1В, 1Г, ОФИС № 9. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.10АД67 от 06.04.2017 г.
 Телефон: +7 (495) 120-77-91. Адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127273, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ОТРАДНАЯ, Д. 2Б, СТР. 9, ЭТАЖ 5.
 Основной государственный регистрационный номер: 5157746188750.
 Телефон: +7 (495) 788-88-15. Адрес электронной почты: info@ekf.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127273, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ОТРАДНАЯ, Д. 2Б, СТР. 9, ЭТАЖ 5.
 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0878478).

ПРОДУКЦИЯ Изделия погонажные электромонтажные: трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида, торговой марки ЕКФ, серии ЕКФ-Plast, типов «Легкая», «Тяжелая», наружным диаметром 16 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 22.21.29-128-52681400-2025 «Трубы гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917231009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза
 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 25-09-12/1-С от 12.09.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ОМ35), акта анализа состояния производства № БЦ043-217.25-01 от 06.08.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД67), подписавший(е) эксперт(ы): Елагина Дарья Юрьевна, Екюшю Татьяна Пантелеевна.
 Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, примененные при подтверждении соответствия продукции, показатели пожарной опасности, условия и сроки хранения, сроки службы согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0878478). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 20.05.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.09.2025 **ПО** 17.09.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Сметанин Максим Александрович (Ф.И.О.)

Елисеев Сергей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД67.В.00244/25

Серия RU № 0878478

Производственные площадки:

Полное наименование производственной площадки	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
ООО «ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ-П»	601220, РОССИЯ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., СОБИНСКИЙ Р-Н, ПОСЕЛОК СТАВРОВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 118

Стандарты и иные документы, примененные при подтверждении соответствия продукции:

Наименование и обозначение стандарта (стандартов)	Показатели пожарной опасности
ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4.	— изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; — изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Условия хранения: хранение труб должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+60^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности окружающего воздуха не более 75 %. Гарантийный срок хранения, исчисляемый с даты производства — 1 год.

Срок службы составляет:

- в помещении с постоянной температурой (без перепада и перехода через 0°C) — 25 лет;
- в помещении с нерегулируемой температурой — 12 лет;
- в скрытом монтаже (в бетоне / в стене / в грунте) — 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Сметанин Максим Александрович
(Ф.И.О.)Владимиров Сергей Владимирович
(Ф.И.О.)