




Узел крепления токоотвода на поверхности черепичной кровли



1 - 1



Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель под черепицу с металлическим держателем	Ір-34101	шт	0,050
2	Проводник	круг ст. оц Ø8мм	кг	Ø8 - 0,40 кг/1м.п.
3	Шуруп для кровельных работ, с резиновым уплотнителем	-	шт	-

Примечание:

1. "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.
2. Позиция "3" - шуруп для кровельных работ с резиновым уплотнителем в комплект поставки держателя не идет.

					Узел крепления токоотвода на поверхности черепичной кровли	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		