



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.АЯ46.В.45029/25

Серия **RU** № **0602029**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул.

Нагорная, дом 3А, 4 этаж, помещение I, комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 42, 44, 45, 46, 47

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015

Телефон: +7 (495) 150-70-00 Адрес электронной почты: rostest@rtmsk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, Москва, 127273, улица Отрадная, дом 2Б, строение 9, этаж 5

ОГРН 5157746188750.

Телефон: 7495788815 Адрес электронной почты: info@ekf.su

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "CECF Electric Trading (Shanghai) Co.Ltd"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, 1421, Suncome Cimic Tower, 800 Shang Cheng Road, Pudong New District, Shanghai

Согласно приложению бланк №1102225, всего 5 позиций

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические торговой марки "ЕКФ", серий PROXIMA и AVERES, типы: (согласно приложению бланк №1102225, всего 1 позиция). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой № 2014/35/EU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля 2014 г. "О гармонизации законодательств Государств-членов в области размещения на рынке электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536201007

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 403394-25, 403395-25, 403396-25 от 17.12.2025, выданных Испытательным центром № 300 Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21A343) Акта анализа состояния производства №251208-014/500 от 14.12.2025, выданного ОС "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный орган по сертификации и тестированию" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЯ46) (эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Лелес Егор Викторович; эксперты, ответственные за отдельные этапы - в соответствии с планом оценивания) Технического досье, состоящего из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1102225, всего 2 позиции. Срок службы и условия хранения продукции указаны в сопроводительной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 08.2025. Договор уполномоченного изготовителем лица с изготовителем №1-12-01/2023 от 12.01.2023. Предприятия-изготовители согласно приложению бланк №1102225, всего 5 позиций

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.12.2025

ПО 18.12.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Александрова Юлия Вячеславовна (Ф.И.О.)

Хитров Олег Петрович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-СН.АЯ46.В.45029/25

Серия **RU** № **1102225**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8536201007	Выключатели автоматические торговой марки EKF: серии PROXIMA: тип BA 47-63N DC, типоразмер: BA 47-63N DC X Y (Z) W PROXIMA EKF, где X - число полюсов, может принимать значения: 1P, 2P; Y - номинальный ток, может принимать значения: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Z - тип характеристики отключения; C; W - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 6 кА; Выключатели автоматические торговой марки EKF: серии AVERES: тип AV-6 DC, типоразмер: AV-6 DC X Y (Z) W EKF AVERES, где X - число полюсов: 1P, 2P, 3P, 4P; Y - номинальный ток, может принимать значения: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Z - тип характеристики отключения, может принимать значения: C, Z, L, K; W - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 6 кА; Выключатели автоматические торговой марки EKF: серии AVERES: тип AV-10 DC, типоразмер: AV-10 DC X Y (Z) W EKF AVERES, где X - число полюсов, может принимать значения: 1P, 2P, 3P, 4P; Y - номинальный ток, может принимать значения: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Z - тип характеристики отключения, может принимать значения: C, Z, L, K; W - Номинальная предельная наибольшая отключающая способность: 10 кА.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)



Эксперт (эксперт-аудитор) Юлиа Вячеславовна

Эксперт (эксперт-аудитор) Олександр Петрович