




Узел крепления токоотвода на черепичной кровле



1 - 1



Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель под черепицу с крючком	lp-d2214	шт	0,130
2	Проводник	круг ст. оц. φ6, φ8, φ10 мм	кг	φ6 - 0,22 кг/1м.п. φ8 - 0,40 кг/1м.п. φ10 - 0,63 кг/1м.п.

Примечание:
- "В" - шаг установки держателей. Держатель устанавливается не реже чем 1 шт. на 1 м.п.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел крепления токоотвода на черепичной кровле	Лист
------	------	----------	---------	------	--	------