

Структура условного обозначения

ПКУ 15 - 21 X X X XXXX X СТАНДАРТ (ЭТ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Условное обозначение поста управления кнопочного: **ПКУ** - пост управления кнопочной.
2. Условное обозначение серии: **15**.
3. Условное обозначение номинального тока (порядковый номер номинального тока по ГОСТ 6827-76):
21 - номинальный ток 10А.
4. Количество вертикальных рядов аппарата: **1; 2; 3; 4**.
5. Количество горизонтальных рядов аппарата: **1; 2; 3; 4**.
6. Способ установки поста при эксплуатации или способ управления приводом контактного элемента:
1 - для установки на ровную поверхность.
7. Условное обозначение поста управления кнопочного по степени защиты:
54 – степень защиты IP54;
8. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: **У2**.
9. Вид и количество устанавливаемых кнопочных выключателей и сальник.

Пример: запись обозначения однокнопочного поста управления серии 15-21, 1 кнопка ВК30, красная, без обозначений, 1 НО контакт + 1 НЗ контакт, степень защиты IP54, климатическое исполнение У2:

Пост управления кнопочные серии ПКУ-15-21.111-54У2 ВК30(1з+1р)к/PG-13,5 СТАНДАРТ (ЭТ).