

КОПИЯ ВЕРНА
ЕНС

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.B.00143/22

Серия RU № 0403606



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАВКАЗКАБЕЛЬ".
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, 141013, г. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8, эт/ пом 1/007, офис 1, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.21, основной государственный регистрационный номер: 1225000111291, номер телефона: +78663122274, адрес электронной почты: sekretar@kavkazcabel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КАВКАЗПРОМКАБЕЛЬ".
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Кабардино-Балкарская, 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.19/4 офис 5, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, 361043, г. Прохладный, ул. Остапенко, д.21

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, с числом жил от 2 до 61, номинальным сечением жил от 0,75 мм² до 10 мм², в том числе огнестойкие, включая климатическое исполнение Т, ХЛ, марки согласно приложению № 1 (бланки № 0930238, № 0930239), количество листов: 2.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-70557595-2022 «Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией и оболочкой. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний

№№ С429/1-2022, С430/1-2022, С431/1-2022 от 29.11.2022 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации RA.RU.22КБ07. Акта анализа состояния производства № 221017-1ААСП от 17.11.2022 года.
Схема сертификации 1с



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия»; ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, прокладки и эксплуатации. Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды, а так же условия хранения должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 02.12.2022 ПО 01.12.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Волкорезов Сергей Леонидович (Ф.И.О.)

Калугин Сергей Борисович (Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00143/22

Серия RU № 0930238

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели контрольные с медными или алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 100 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, с числом жил от 2 до 61, номинальным сечением жил от 0,75 мм² до 10 мм², в том числе огнестойкие, включая климатическое исполнение Т, ХЛ, марок: с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика: КВВГ, АКВВГ, КВВГз, АКВВГз, КВВГЭ, АКВВГЭ, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбГ, АКВБбГ, КВКбШв, АКВКбШв, КВЭбШв, АКВЭбШв с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: КВВГнг(А), АКВВГнг(А), КВВГзнг(А), АКВВГзнг(А), КВВГЭнг(А), АКВВГЭнг(А), КВБбШвнг(А), АКВБбШвнг(А), КВБбГнг(А), АКВБбГнг(А), КВКбШвнг(А), АКВКбШвнг(А), КВЭбШвнг(А), АКВЭбШвнг(А) с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: КВВГнг(А)-LS, АКВВГнг(А)-LS, КВВГзнг(А)-LS, АКВВГзнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS, АКВВГЭнг(А)-LS, КВБбШвнг(А)-LS, АКВБбШвнг(А)-LS, КВБбГнг(А)-LS, АКВБбГнг(А)-LS, КВКбШвнг(А)-LS, АКВКбШвнг(А)-LS, КВЭбШвнг(А)-LS, АКВЭбШвнг(А)-LS с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения: КВВГнг(А)-LSLTx, АКВВГнг(А)-LSLTx, КВВГЭнг(А)-LSLTx, АКВВГЭнг(А)-LSLTx, КВБбШвнг(А)-LSLTx, АКВБбШвнг(А)-LSLTx, КВБбГнг(А)-LSLTx, АКВБбГнг(А)-LSLTx, КВКбШвнг(А)-LSLTx, АКВКбШвнг(А)-LSLTx, КВЭбШвнг(А)-LSLTx, АКВЭбШвнг(А)-LSLTx с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов: КППГнг(А)-HF, АКППГнг(А)-HF, КППГзнг(А)-HF, АКППГзнг(А)-HF	ТУ 27.32.13-002-70557595-2022 «Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией и оболочкой. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Волкорезов Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)Калугин Сергей Борисович
(Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.B.00143/22

Серия RU № 0930239

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	КПБПнг(А)-HF, АКПБПнг(А)-HF, КПКПнг(А)-HF, АКПКПнг(А)-HF с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШвнг(А)-FRLS, КВКбШвнг(А)-FRLS, КВЭБбШвнг(А)-FRLS, КВЭКбШвнг(А)-FRLS с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, огнестойкие: КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВБбШвнг(А)-FRLSLTx, КВКбШвнг(А)-FRLSLTx, КВЭБбШвнг(А)-FRLSLTx, КВЭКбШвнг(А)-FRLSLTx с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF, КПКПнг(А)-FRHF	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Волков Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)Калугин Сергей Борисович
(Ф.И.О.)