



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ53.В.01732/21

Серия **RU** № **0273003**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Адрес места осуществления деятельности: 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11AB53. Дата решения об аккредитации: 21.03.2016. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

Основной государственный регистрационный номер 1085904004779.

Телефон: 73422747473. Адрес электронной почты: kamkabel@kamkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМСКИЙ КАБЕЛЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614030, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, с числом жил от 3 до 61, сечением от 0,75 до 10 мм², с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с общим медным экраном или без, с броней или без брони, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в том числе в холодостойком исполнении, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок: КВВГнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS-XL, КВВГЭнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS-XL, КВБВнг(А)-LS, КВБВнг(А)-LS-XL. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 16 К180-038-2012 «Кабели силовые и контрольные с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 11630ИЛНВО, 11631ИЛНВО от 03.08.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)

Протоколов испытаний №№ 649-2021, 650-2021 от 24.08.2021 года, выданных Центральной заводской лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Камский кабель" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22КБ25) акта анализа состояния производства от 15.06.2021 года, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест»

руководства по эксплуатации; паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 1508-78 "Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 26411-85 "Кабели контрольные. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.3, 5.4, 5.6. Срок службы кабелей - не менее 30 лет. Срок хранения кабелей на барабанах в обшитом виде под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ОЖ4 по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

01.09.2021

ПО

31.08.2025

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Панасенков Максим Владимирович

Букачева Диана Шамильевна

(Ф.И.О.)