

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Серия **RU** № **0225285**

Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00117/21

Серия **RU** № **0763748****Дополнительная информация**

Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), при температуре от 60 °С до минус 50 °С, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35 °С.

Срок службы кабелей – не менее 30 лет, при условии соблюдения потребителем правил монтажа, условий эксплуатации и хранения, указанных в ТУ 16.К71-489-2016 "Провода и кабели с пластмассовой изоляцией с токопроводящими жилами из сплава алюминия. Технические условия".

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:

ГОСТ 31996-2012 (п.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12; 5.2.1.14; 5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.4.1-5.2.4.3; 5.2.5.1 (п.п. 1, 2, 4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.7.3) "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия";
ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.3; 5.4; 5.6) "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Показатели пожарной опасности: ПРГП16, ПД2, ПТГПМ2.



Копия верна
для ООО "Эксперт-Аудит"
22.10.21
Условно Условно

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)