

Серия **RU** № **0278002**

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 23. Тел: (495) 726-47-42 www.option.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00153/22

Серия **RU** № **0782838****Дополнительная информация**

Условия хранения согласно группы ОЖЗ ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов, при температуре от минус 50°C до 50°C, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 25°C.

Гарантийный срок эксплуатации – 4 года.

Продукция соответствует требованиям стандарта:

ГОСТ 839-2019 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия" (п.п. 6.1-6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.1-6.7.6, 6.9.1, 6.10.1, 6.14).

Сертификат соответствия выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00132/22 с 11.03.2022 по 10.03.2027.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

М.П.

Анна Борисовна Серова

(Ф.И.О.)