



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.AЯ51.B.00222/23

Серия **RU** № **0342998**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА". Место нахождения: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10АЯ51 от 09.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbsck@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монэл». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 160014, Россия, Вологодская область, город Вологда, улица Саммера, дом 70. Основной государственный регистрационный номер: 1053500044586. Номер телефона: +7(8172)272949. Адрес электронной почты: monel-89@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Монэл». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 160014, Россия, Вологодская область, город Вологда, улица Саммера, дом 70.

ПРОДУКЦИЯ Кабели, силовые, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, на номинальное напряжение 0,66 кВ, с медными токопроводящими жилами, с числом токопроводящих жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 мм² до 50 мм², включая холодостойкое исполнение, марок ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, ВВГнг(A)-LS-ХЛ, ВВГ-Пнг(A)-LS-ХЛ, изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-001-75138986-2020 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия», ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 85 44 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний от 13.06.2023 № 123, № 124 Испытательной лаборатории кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19. Акта анализа состояния производства от 29.05.2023 № 50, проведенного экспертами ОС ООО «КБЦСК», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10 АЯ51, Галицыным Г.Г. и Кардановой А.А.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Маркирование продукции производится единым знаком обращения на рынке государственных Таможенного союза на щеке барабана или ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте. Срок службы кабелей – не менее 30 лет при соблюдении заказчиком (потребителем) условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. Условия транспортирования кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ3 по ГОСТ 15150-69. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Данный сертификат распространяется на продукцию выпущенную после 29.05.2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.06.2023

ПО 14.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ишутюков Тимур Тутович
(Ф.И.О.)

Мамбетов Алим Артурович
(Ф.И.О.)