

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЖ03.В.00123/21

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель», зарегистрировано 07.03.2008. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614030, РОССИЯ, Пермский край, г.Пермь, ул.Гайвинская, 105, ОГРН: 1085904004779, ИНН: 5904184047, телефон: +73422747473, факс: +73422747473, электронная почта: kamkabel@kamkabel.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель». ОГРН: 1085904004779, ИНН: 5904184047. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614030, РОССИЯ, Пермский край, г.Пермь, ул.Гайвинская, 105.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». ОГРН: 1101327000961, ИНН: 1327010626, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icorticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11АЖ03.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с алюминиевыми или медными жилами, с бумажной изоляцией, пропитанной вязким или нестекающим составом, в алюминиевой или свинцовой оболочке, с защитными покровами или без них, не распространяющие горение при одиночной прокладке, с числом жил 3, номинальным сечением 10-240 мм<sup>2</sup>, на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ марок: ААГ, ААШв, ААБлГ, ААБ2лШв, ААПлГ, ААП2лШв, АСГ, СГ, АСШв, СШв, АСБШв, СБШв, АСБлШв, СБлШв, АСБ2лШв, СБ2лШв, АСПГ, СПГ, АСБГ, СБГ, АСБ2лГ, СБ2лГ, СПШв, ААБвГ, ЦААШв, ЦААБШв, ЦААБлГ, ЦААБвГ, ЦААПлГ, ЦСШв, ЦАСШв, ЦСБШв, ЦАСБШв, ЦСБГ, ЦАСБГ, ЦСБлШв, ЦАСБлШв, ЦСПГ, ЦАСПГ. Продукция изготовлена ГОСТ 18410-73 «Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия». Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.32.14.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 60

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 222С-2021 от 21.06.2021, № 223С-2021 от 21.06.2021 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) регистрационный № РС 001665 от 13.02.2021, сроком до 12.02.2024, выдан ОС систем менеджмента ООО ССУ «ДЭКУЭС», RA.RU.13ИК54. Схема сертификации 5с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ4 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы кабелей - не менее 30 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 24.06.2021 по 23.06.2026  
(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт  
(эксперты)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))

(подпись)

Бобровская Тамара Владимировна  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии))