

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П. Ю. Корсаков

« » 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

«28» мая 2021 г.

ПРОТОКОЛ № ИД-70/21 от 28.05.2021 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-178/15 от 25.09.2015 с дополнением в части расширения номенклатуры
(внесение марок ВВГЭнг(А)-LS и ВБШвнг(А)-LS) и проверки соответствия
требованиям СТО 56947007-29.240.65.205-2015 «Кабельные системы на
напряжение 0,66 - 35 кВ. Типовые технические требования» с изм. от
02.12.2019

Срок действия с 28.05.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 28.05.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабели силовые одножильные и многожильные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напряжение 0,66 и 1 кВ марки ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS и ВБШвнг(А)-LS сечением медной жилы до 240 мм² включительно, климатического исполнения УХЛ* (минимальная рабочая температура «- 50 °С»), категории размещения 1 – 5, изготавливаемые по ТУ 16.К71-310-2001 (с изм.10)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель»)
(249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновокабель» (АО «Людиновокабель»)
(249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии
без разрешения ПАО «Россети»