



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00437/24

Серия **RU** № **0463997**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Калужская область, 249402, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1, основной государственный регистрационный номер: 1030800752036, номер телефона: +74844469169, адрес электронной почты: info@ludinovocable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Калужская область, 249402, Людиновский район, город Людиново, проспект Машиностроителей, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности на номинальные переменные напряжения 0,66 и 1 кВ, марки: ВВГнг(А)-LS; ВВГЭнг(А)-LS; ВБШвнг(А)-LS; АВВГнг(А)-LS; АВБШвнг(А)-LS

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 - «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 854449

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № С20-2024 от 26.02.2024 года, №№ С30-2024, С31-2024 от 29.02.2024 года, № С34-2024 от 13.03.2024 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.22КБ07. Акта анализа состояния производства № 231219-ЗААСП от 29.01.2024 года, выданного ОС ООО "Регионтест", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, подписанного экспертом Боруновым Юрием Валерьевичем.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия; ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке, и/или в товаросопроводительной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 09.2023

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.03.2024

ПО 18.03.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Волкодезов Сергей Леонидович

Невченко Александр Владимирович