

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «НТЦ ФСК ЕЭС»



П.Ю. Корзунов

«30» _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



А. Г. Картушин

ноября 2020 г.

ПРОТОКОЛ № П-226/20 от 30.11.2020 г.

по продлению срока действия заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-179/15 от 25.09.2015

Срок действия с 30.11.2020 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 30.11.2025 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марок КВВГнг(А)-LS, КВВГЭнг(А)-LS на напряжение 0,66 кВ сечением жил до 6 мм² включительно, климатического исполнения УХЛ* (минимальная рабочая температура «-50 °С»), категории размещения 1 – 5, изготавливаемых по ТУ 16.К71-310-2001 (с изм. 10)

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновкабель»

(АО «Людиновкабель»)

(249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Людиновкабель»

(АО «Людиновкабель»)

(249400, Калужская область г. Людиново, пр-т Машиностроителей д.1)

СООТВЕТСТВУЕТ

требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

Запрещается передача и перепечатка материалов данного Заключения аттестационной комиссии
без разрешения ПАО «Россети»