



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MH10.B.00748/21

Серия **RU** № **0237158**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" Общества с ограниченной ответственностью "АРТГРУПП". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24, офис 309. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10MH10 от 24.06.2015. Телефон +7(347)2460717, адрес электронной почты artgrupp10@rambler.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель».

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1. ОГРН: 1064303005040. Номер телефона +7(83339)9-62-01, адрес электронной почты kkz@kircable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кирскабель».

Адрес места нахождения и места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 612820, Российская Федерация, Кировская область, Верхнекамский район, город Кирс, улица Ленина, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В включительно марок А, АС, АСК, АСКС, АСКП.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 839-2019 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7614 10 000 0, 7614 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 46-ТС от 10.09.2021, № 47-ТС от 13.09.2021, № 50-ТС от 14.09.2021, № 51-ТС от 16.09.2021, № 52-ТС от 17.09.2021 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Метрология и Испытания", аттестат аккредитации RA.RU.21KB24, акта о результатах анализа состояния производства № 162ТС-21 от 13.08.2021, паспортов качества № 12104411 от 08.08.2021, № 12104474 от 11.08.2021, № 12104368 от 06.08.2021, № 12104496 от 12.08.2021, № 12104373 от 09.08.2021, руководства по эксплуатации K03.PЭ0ЭТ.E1200.00001 от 14.07.2021. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 839-80 "Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия". Срок хранения 6 месяцев. Условия хранения - группа 8 и 9 по ГОСТ 15150-69. Срок службы 45 лет для проводов марок А, АС; 25 лет для проводов марок АСКП; 10 лет для проводов марок АСК, АСКС

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 29.09.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шавалдина Валентина Викторовна
(Ф.И.О.)

Винокурова Елена Павловна
(Ф.И.О.)