



Торгово-промышленная группа "ТЕХЭЛЕКТРО"

т/ф (095) 231-43-60 (многоканальный).

Электротехнический завод "КВТ" г.Калуга

Паспорт

Наименование: Наконечники и соединители (гильзы) с принципом крепежа методом прижима жил кабеля болтом со срывающейся головкой (далее болтовые) ТУ 3449-006-59861269-2005

Применимы: Для всех типов силовых кабелей (в том числе и медных) на напряжение до 35 кВ

Наконечники:

2НБ (25/50) на сечения 25, 35, 50 мм²

титановый

2НБ (70/120) на сечения 70, 95, 120 мм²

титановый

2НБ (150/240) на сечения 150, 185, 240 мм²

титановый

Соединители (гильзы):

4СБ (25/50) на сечения 25, 35, 50 мм²

титановый

4СБ (70/120) на сечения 70, 95, 120 мм²

титановый

4СБ (150/240) на сечения 150, 185, 240 мм²

титановый

Технические характеристики:

Материал корпусной части изделия	В 95 Т 1
Материал крепежных болтов	Д 16 Т
Момент усилия на срыв болта М10х1.5	1,6+-0,1 кгхм
Момент усилия на срыв болта М16х1.5	3,0+-0,1 кгхм
Момент усилия на срыв болта М20х1.5	5,5+-0,1 кгхм
Количество крепежных болтов на жилу	2 шт.

Дата оформления паспорта _____

Директор завода _____

Пилишенко В.В.

подпись, должность, и. о.

Технический директор _____

Лешкарев Д.Г.

подпись, должность, и. о.