



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE09.B.00092/25

Серия RU № 0353186

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 121087, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Филевский парк, улица Барклая, дом 6, строение 5, помещение 8/1; адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОКАБЕЛЬ», место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4, основной государственный регистрационный номер: 1215000069900, телефон: +78003012636, адрес электронной почты: info@tehnocable.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОКАБЕЛЬ», место нахождения (адрес юридического лица): 141206, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Добролюбова, строение 18Б, помещение 6, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 390028, Россия, Рязанская область, город Рязань, улица Прижелезнодорожная, дом 4.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, торговой марки «ТОКОВ ELECTRIC», с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное напряжение 0,66/1 кВ, номинальной частотой 50 Гц., марок: ППГнг(А)-HF – с количеством жил от 1 до 5 штук, номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 50,0 мм.кв; ППГ-Пнг(А)-HF - с количеством жил от 2 до 3 штук, номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 16,0 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-009-47902833-2025 «Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов с товарным знаком ТОКОВ ELECTRIC на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 109 от 08.04.2025 года, № 110 от 08.04.2025 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.001.21КБ19; акта анализа состояния производства № 013-03/25 от 25.03.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE09, эксперт Чепелева Любовь Владимировна;
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследование (испытания) и измерения: с 02.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.04.2025

ПО

14.04.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

2607
(подпись)
Летисья
(подпись)



Дворянкин Леонид Владимирович (Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна (Ф.И.О.)