



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11NE42.B.01240/24

Серия RU № 0433735

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», место нахождения (адрес юридического лица): 198035, Россия, город Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 5, литера А, помещение 16-Н, помещение 110, адрес места осуществления деятельности: 198035, Россия, город Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 5, литера А, этаж 1, помещение 16, офис 110, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11NE42, дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2022, номер телефона: +78123091755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МАГНА», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 182170, Россия, Псковская область, городской округ город Великие Луки, город Великие Луки, улица Мелиораторов, дом 10А, основной государственный регистрационный номер: 1226000004493, телефон: +78115390760, адрес электронной почты: info@magnacable.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «МАГНА», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 182170, Россия, Псковская область, городской округ город Великие Луки, город Великие Луки, улица Мелиораторов, дом 10А.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC®, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц., с медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 мм.кв. до 800 мм.кв., с числом жил от 1 до 5, включая плоское исполнение, не распространяющие горение, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с броней из стальных оцинкованных лент.

Перечень марок продукции согласно приложению на 1 листе, номер бланка: 0942974.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-007-76414158-2024 «Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC® на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний № 287 от 31.07.2024 года, № 288 от 31.07.2024 года, № 289 от 31.07.2024 года, № 290 от 31.07.2024 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.001.21KB19;

акта анализа состояния производства № 113-07/24 от 18.07.2024 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11NE42, эксперт Скрыпник Лилия Николаевна

Схема сертификации: 1с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения кабелей должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 06.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.08.2024 ПО 31.07.2029

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Белянин Андрей Александрович (Ф.И.О.)

Пряхина Анастасия Валерьевна (Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ****К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE42.B.01240/24**Серия **RU** № **0942974**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC®, на номинальное напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ частотой 50 Гц., с медными токопроводящими жилами сечением от 1,5 мм.кв. до 800 мм.кв., с числом жил от 1 до 5, включая плоское исполнение, не распространяющие горение, в том числе с низким дымо- и газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе не выделяющие коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с бронёй из стальных оцинкованных лент, марок: TOKOV ELECTRIC ВВГнг(A)-LS, TOKOV ELECTRIC ВВГ-Пнг(A)-LS, TOKOV ELECTRIC ВВГЭнг(A)-LS, TOKOV ELECTRIC ВБШнг(A)-LS, класс пожарной опасности - П16.8.2.2.2;

TOKOV ELECTRIC ВВГнг(A)-FRLS, TOKOV ELECTRIC ВВГЭнг(A)-FRLS,  
TOKOV ELECTRIC ВБШнг(A)-FRLS, класс пожарной опасности - П16.1.2.2.2;

TOKOV ELECTRIC ВВГнг(A)-LSLTx, TOKOV ELECTRIC ВВГ-Пнг(A)-LSLTx,  
TOKOV ELECTRIC ВВГЭнг(A)-LSLTx, TOKOV ELECTRIC ВБШнг(A)-LSLTx, класс пожарной опасности - П16.8.2.1.2;

TOKOV ELECTRIC ВВГнг(A)-FRLSLTx, TOKOV ELECTRIC ВВГЭнг(A)-FRLSLTx,  
TOKOV ELECTRIC ВБШнг(A)-FRLSLTx, класс пожарной опасности - П16.1.2.1.2;

TOKOV ELECTRIC ППГнг(A)-HF, TOKOV ELECTRIC ППГЭнг(A)-HF,  
TOKOV ELECTRIC ПБПнг(A)-HF, класс пожарной опасности - П16.8.1.2.1;

TOKOV ELECTRIC ППГнг(A)-FRHF, TOKOV ELECTRIC ППГЭнг(A)-FRHF,  
TOKOV ELECTRIC ПБПнг(A)-FRHF, класс пожарной опасности - П16.1.1.2.1.

лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Белинин Андрей Александрович  
(Ф.И.О.)Трохина Анастасия Валерьевна  
(Ф.И.О.)