



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00010/19

Серия RU № 0161080

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412. ОГРН: 5087746009489. Место осуществления деятельности: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412. Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «Техно». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(499)9298675. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПКБ Техно». ОГРН: 1035007202097. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. Фактический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5

ПРОДУКЦИЯ Кабель симметричный парной скрутки, не распространяющий горение, в том числе огнестойкий, предназначенный для передачи и приема цифровых и аналоговых сигналов в промышленных сетях АСУ ТП, в системах противопожарной защиты и безопасности, а также в других системах жизнеобеспечения, которые используют интерфейс RS-485, с медными лужеными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 2,00 мм, с числом пар до 37*, в общем экране из медных луженых проволок, наложенных поверх алюминированной лавсановой ленты, в том числе бронированный, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, нг(А)-HF, нг(А)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(А)-HF, нг(А)-FRHF), на напряжение до 300 В включительно переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-014-53930360-2013, марок: см. Приложения, бланки №№0663009, 0663010. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 420066, 420067, 420068, 420069, 420070 от 17.12.2019 г., ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Испытательный центр продукции по физическим показателям. 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.21A365 от 11.04.2016 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации. Адрес места осуществления деятельности: 117418, Россия, Москва, Нахимовский пр-т, 31, 141101, Московская обл., г. Щелково, 3-я Линия, дом 31, комната № 5.

Протокол испытаний № 385С-2019 от 23.12.2019 г. ООО Испытательный Центр «Оптикэнерго». Аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016 внесен в реестр в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации.

Протокол испытаний № С-68/12-2019 от 24.12.2019 г., ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.24 от 15.05.2015 г. внесен в реестр в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации.

Акт о результатах анализа состояния производства №069ЕАС-19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения при температуре от минус 50°C до плюс 50°C под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Условия эксплуатации: от минус 40°C до плюс 70°C для кабелей исполнения нг(Д), от минус 50°C до плюс 70°C для кабелей исполнения нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, от минус 60°C до плюс 70°C для кабелей исполнения нг(А)-LS, нг(А)-FRLS с индексом «-ХЛ»; от минус 60°C до плюс 90°C для кабелей без исполнения и для кабелей исполнения нг(А)-HF, нг(А)-FRHF, в том числе с индексом «-МС»; от минус 70°C до плюс 90°C для кабелей исполнения нг(А)-HF, нг(А)-FRHF с индексом «-ХЛ», в том числе с индексом «-МС». Срок службы: более 30 лет для кабелей без исполнения, для кабелей исполнения нг(Д), нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, более 40 лет для кабелей исполнения нг(А)-HF, нг(А)-FRHF. Класс пожарной опасности для кабелей без исполнения – О2.8.2.5.4, для кабелей исполнения нг(Д) – П4.8.2.5.4, для кабелей исполнения нг(А)-LS – П16.8.2.2.2, для кабелей исполнения нг(А)-HF – П16.8.1.2.1, для кабелей исполнения нг(А)-FRLS – П16.1.2.2.2, для кабелей исполнения нг(А)-FRHF – П16.1.1.2.1. ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» статья 4. Программа испытаний кабелей, изготовленных по ТУ 3574-014-53930360-2013.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.12.2019 г.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 26.12.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Ясколко Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

Грошин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00010/19

Серия **RU** № **0663009**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабель симметричный парной скрутки, не распространяющий горение, в том числе огнестойкий, предназначенный для передачи и приема цифровых и аналоговых сигналов в промышленных сетях АСУ ТП, в системах противопожарной защиты и безопасности, а также в других системах жизнеобеспечения, которые используют интерфейс RS-485, с медными лужеными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,60 мм до 2,00 мм, с числом пар до 37*, в общем экране из медных луженых проволок, наложенных поверх алюминированной лавсановой ленты, в том числе бронированный, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF, в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), на напряжение до 300 В включительно переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-014-53930360-2013, марок: Техно КИП, ТехноКИПв, ТехноКИПКГ, ТехноКИПвКГ, ТехноКИПКП, ТехноКИПвКП, ТехноКИПБП, ТехноКИПвБП – с изоляцией из сплошного или вспененного полиэтилена, в оболочке из светостабилизированного полиэтилена, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из светостабилизированного полиэтилена, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из светостабилизированного полиэтилена; ТехноКИПнг(D), ТехноКИПнг(D), ТехноКИПКнг(D), ТехноКИПвКнг(D), ТехноКИПКвнг(D), ТехноКИПБвнг(D), ТехноКИПвБвнг(D) – с изоляцией из сплошного или вспененного полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластика пониженной горючести, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной горючести, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной горючести; ТехноКИПнг(A)-LS (ТехноКИПнг(A)-НД**), ТехноКИПнг(A)-LS (ТехноКИПнг(A)-НД), ТехноКИПКнг(A)-LS (ТехноКИПКнг(A)-НД), ТехноКИПвКнг(A)-LS (ТехноКИПвКнг(A)-НД), ТехноКИПКвнг(A)-LS (ТехноКИПКвнг(A)-НД), ТехноКИПБвнг(A)-LS (ТехноКИПБвнг(A)-НД), ТехноКИПвБвнг(A)-LS (ТехноКИПвБвнг(A)-НД) – с изоляцией из сплошного или вспененного полиэтилена, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости; ТехноКИПнг(A)-HF (ТехноКИПнг(A)-БГ), ТехноКИПнг(A)-HF (ТехноКИПнг(A)-БГ), ТехноКИПКнг(A)-HF (ТехноКИПКнг(A)-БГ), ТехноКИПвКнг(A)-HF (ТехноКИПвКнг(A)-БГ), ТехноКИПКнг(A)-HF (ТехноКИПКнг(A)-БГ), ТехноКИПвКнг(A)-HF (ТехноКИПвКнг(A)-БГ), ТехноКИПБнг(A)-HF (ТехноКИПБнг(A)-БГ), ТехноКИПвБнг(A)-HF (ТехноКИПвБнг(A)-БГ) – с изоляцией из сплошного или вспененного полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе маслостойкой, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе маслостойкой;	ТУ 3574-014-53930360-2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Яковло Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

Трошин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00010/19

Серия **RU** № **0663010**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	ТехноКИПнг(А)-FRLS (ТехноКИПнг(А)-НДО), ТехноКИПКнг(А)-FRLS (ТехноКИПКнг(А)-НДО), ТехноКИПКВнг(А)-FRLS (ТехноКИПКВнг(А)-НДО), ТехноКИПБВнг(А)-FRLS (ТехноКИПБВнг(А)-НДО) – с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером, в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости; ТехноКИПнг(А)-FRHF (ТехноКИПнг(А)-БГО), ТехноКИПКнг(А)-FRHF (ТехноКИПКнг(А)-БГО), ТехноКИПКВнг(А)-FRHF (ТехноКИПКВнг(А)-БГО), ТехноКИПБВнг(А)-FRHF (ТехноКИПБВнг(А)-БГО) – с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе маслбензостойкой, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе маслбензостойкой, в том числе с защитным покровом по оболочке из стальных оцинкованных лент и защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе маслбензостойкой. * – может изготавливаться большее количество пар по требованию заказчика с сохранением базовых требований ТУ 3574-014-53930360-2013; ** – индексы показателей пожарной безопасности в марках кабелей могут быть как в виде латинских букв в соответствии с ГОСТ 31565, так и в виде букв русского алфавита. Индексы буквами русского алфавита в марках кабелей обозначают: – «БГ» – отсутствие галогенов, низкое дымо- и газовыделение при горении; – «БГО» – отсутствие галогенов, низкое дымо- и газовыделение при горении, огнестойкость; – «НД» – нормированное содержание галогенов, пониженное дымо- и газовыделение; – «НДО» – нормированное содержание галогенов, пониженное дымо- и газовыделение, огнестойкость.	ТУ 3574-014-53930360-2013

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Яснюк Михаил Борисович
(Ф.И.О.)

Грошин Анатолий Васильевич
(Ф.И.О.)