

УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

Паспорт

Красногорск
2022

1. Общие сведения об изделии

1.1 Установка конденсаторная

1.2 Заводской номер _____

1.3 Завод изготовитель

ООО «Элконт»

МП

2. Основные технические данные

Обозначение	Смотри п.1.1
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение, кВ	
Напряжение цепей управления, кВ	
Номинальная реактивная мощность, квар	
Номинальная мощность минимальной ступени (шаг регулирования), квар	
Габариты установки (ВхШхГ), мм	
Расчетная масса не более, кг	
Степень защиты, IP	

2.1 Предельно-допустимые параметры эксплуатации

Тип устройства Наимено- вание параметра	Устройства без фильтров гармоник	Устройства с фильтрами 7% (189Гц)	Устройства с фильтрами 14% (134Гц)
THDU _{max}	2%	3-7%	7-8%
THDI _{max}	25%	-	-
Температура окр. воздуха	45°C	45°C	45°C

3. Свидетельство о приемке

3.1 Установка конденсаторная, смотри п.1.1, изготовлена и принята в соответствии с требованиями технического задания, руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 3414-002 00267482-2018, и признана годной для эксплуатации.

Инженер ОТК _____

М.П.

Дата изготовления _____

4. Комплектность поставки

- установка компенсации реактивной мощности – 1 шт.
- схема электрическая – 1 шт.
- паспорт – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.

Внешний трансформатор тока в комплект поставки не входит

5. Гарантийные обязательства

- 5.1 Завод – изготовитель гарантирует надежную работу конденсаторной установки в течение всего гарантийного срока изделия.
- 5.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 30 месяцев с даты изготовления.
- 5.3 Завод – изготовитель гарантирует безвозмездную замену или ремонт элементов установки в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил и требований, указанных в руководстве по эксплуатации.

6. Сведения о транспортировке и хранении

- 6.1 Транспортировка установки производится в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, крытых автомобилях, трюмах и т.п.) в строго вертикальном положении с соблюдением условий надежного ее закрепления.
- 6.2 Установка должна храниться в помещении, защищенном от воздействия атмосферных осадков, едких паров и газов при температуре окружающего воздуха от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 6.3 Место хранения установки не должно подвергаться резким толчкам, ударам и вибрации.
- 6.4 Установки должны храниться строго в вертикальном положении, на прочном основании (бетон, деревянный настил, камень и т.п.), земляные полы не допускаются. Срок хранения в упаковке до ввода в эксплуатацию 12 месяцев.

**элконд**

ООО «Элконд» (ELKOND)

Адрес: 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.7, к. 100, оф. 32

Тел. +7 (495) 134-37-67 | E-mail: info@el-kond.ru | Сайт: www.el-kond.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
	№ ЕАЭС RU C-RU.НЭ24.В.00148/22
	Серия RU № 0353445
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ» Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, этаж 11, помещение 97, комната 2, офис 119 Адрес места осуществления деятельности: 123290, Россия, город Москва, район Пресненский, улица 2-я Магистральная, дом 3, строение 1, помещения (комнаты/офисы) № 11, 14а, 14б Аттестат аккредитации № RA.RU.11НЭ24 срок действия с 16.08.2021 Телефон: +7 4951366883 Адрес электронной почты: os.centr.sertifikatsii@gmail.com	
ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОНД" Место нахождения (адрес юридического лица): 143402, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 7, помещение 35, комната 100 Адрес места осуществления деятельности: 600910, Россия, Владимирская область, город Радужный, квартал 17-й, дом 25 Основной государственный регистрационный номер 1225000015866 Телефон: +74951343767 Адрес электронной почты: sale@el-kond.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛКОНД" Место нахождения (адрес юридического лица): 143402, Россия, Московская область, город Красногорск, улица Жуковского, дом 7, помещение 35, комната 100 Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600910, Россия, Владимирская область, город Радужный, квартал 17-й, дом 25	
ПРОДУКЦИЯ Установка компенсации реактивной мощности, типов: КРМ (УК, ИК, КУ), КРМ (УКМ, УКМ 58, УКМ 63, УКМ 70, АКУ, АУКРМ, АУККРМ, УККРМ, УКРМ, ККУ, УК), КРМФ (УКМФ, УКМФ 58, АФКУ, АКУФ, ДФКУ, ДКРМ, ДКРМФ, УСФМ, ИКФ, КРМФ), КРМТ (АКУТ, ИКТ, УКМ 58Т, УКРМТ, УЖМТ), КРМТФ (УКРМТФ, АФКУТ, ИКФ, ИКФТ, ДТФКУ, УЖМФ 58Т). Торговая марка Элконд. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.12.31-001-59989905-2022 "УСТАНОВКА КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КРМ (УК, ИК), КРМ (УКМ 58, УКМ 63, АКУ, АУКРМ, АУККРМ, УККРМ, УКРМ, ККУ, ИК), КРМФ (УКМФ, АФКУ, АКУФ, ДФКУ, УСФМ, ИКФ), КРМТ, КРМТФ (АФКУТ, ИКФ)". Серийный выпуск	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537109800	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 3Х/Н-17.05/22 от 17.05.2022 года, № 6Х/Н-18.05/22 от 18.05.2022 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансвонсалтинг" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.211ЦИ01) Акта о результатах анализа состояния производства № С-20220411-001 от 11.04.2022 года Копия эксплуатационных документов, Перечень стандартов, указанных в ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", требованиям которых должна соответствовать продукция Схема сертификации: 1с	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0860008. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок годности и срок хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.	
СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.05.2022 ПО 17.05.2028	
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	
Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации	Тихин Пётр Вадимович (Ф.И.О.)
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))	Колясникова Юлия Александровна (Ф.И.О.)