



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Характеристика							
	ТКЕ-С05-КК1-З	ТКЕ-С05-КК2-З ТКЕ-С07-КК2-З ТКЕ-С08-КК2-З ТКЕ-С10-КК2-З ТКЕ-С13-КК2-З	ТКЕ-С05-КК3-З ТКЕ-С07-КК3-З ТКЕ-С08-КК3-З ТКЕ-С10-КК3-З ТКЕ-С13-КК3-З	ТКЕ-С05-КК4-З	ТКЕ-С05-КР-З	ТКЕ-С05-КV-З ТКЕ-С07-КV-З ТКЕ-С08-КV-З ТКЕ-С10-КV-З ТКЕ-С13-КV-З	ТКЕ-С05-КVU-З	
Количество розеток, шт.	1	2	3	4	1	-	-	
Номинальное напряжение, В	250							
Номинальный ток, А	16							
Максимальная мощность, Вт	3500							
Наличие заземляющего контакта	Есть							
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2	2,5							
Температура эксплуатации, С	От -30 до +40							
Максимальная высота над уровнем моря	2000 м							
Относительная влажность, % не более	85							
Степень защиты	IP44							
Срок службы, лет	5							
Материал корпуса	ТРЕ (каучук)							
Гарантия	2 года (при соблюдении условий эксплуатации)							

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

ВНИМАНИЕ! ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВОЗГОРАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ!

2.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции. При обнаружении неисправности товара обратитесь в специализированный сервисный центр.

2.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений.

2.4. Помните, что переменное напряжение 220В опасно для жизни.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ:

Наименование изделия:	Электроустановочные изделия: колодки, разъёмы и вилки
Торговая марка:	TOKOV ELECTRIC
Страна изготовитель:	Турция
Производитель:	AY-KA ELEKTRIK EMLAK INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, ТУРЦИЯ, Провинция Ялова, г. Чифтликкёй, Район Султание, ул. Фатих д.9
Импортер:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАКИЛАЙТ", 143001, Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, ул. Западная, стр.180, комната 175 (часть). www.tokov.pro
Соответствие нормативным документам:	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
Дата изготовления:	Указана на упаковке изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина

