

РАЗРАБОТАНО

Генеральный директор
АО «ФИЦ»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»



В.В. Харитонов

2021 г.



А. Г. Картушин

« 18 »

июня

2021 г.

ПРОТОКОЛ № ПД-77/21 от 18.06.2021 г.

по продлению срока действия Заключения аттестационной комиссии
№ ИЗ-69/16 от 11.05.2016 г. и дополнению

Срок действия с 18.06.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 18.06.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ:

– Марки СИП-2 сечений 3х16+1х25, 3х16+1х54,6, 3х25+1х35, 3х25+1х54,6, 3х35+1х50, 3х35+1х54,6, 3х50+1х50, 3х50+1х54,6, 3х50+1х70, 3х70+1х54,6, 3х70+1х70, 3х70+1х95, 3х95+1х70, 3х95+1х95, 3х120+1х95, 3х150+1х95, 3х185+1х95, 3х240+1х95, со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 3 номинальным сечением 16-35 мм² или без неё;

– Марки СИП-4 сечений 2х16, 4х16, 2х25, 4х25, 4х35, 4х50, 4х70, 4х95, 4х120;

Защищенные провода СИП-3 для ВЛЗ на номинальное напряжение 20 и 35 кВ:

– Марки СИП-3 сечений 1х35, 1х50, 1х70, 1х95, 1х120, 1х150, 1х185, 1х240;

изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 Изм.12., климатического исполнения – В, категории размещения – 1,2 и 3 по ГОСТ 15150.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ»
(ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»)

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А.

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1. На основании результатов рассмотрения предоставленной документации:

- продлить срок действия Заключения аттестационной комиссии № ІЗ-69/16 от 11.05.2016 г. на:

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ:

– Марки СИП-2 сечений 3х16+1х25, 3х16+1х54,6, 3х25+1х35, 3х25+1х54,6, 3х35+1х50, 3х35+1х54,6, 3х50+1х50, 3х50+1х54,6, 3х50+1х70, 3х70+1х54,6, 3х70+1х70, 3х70+1х95, 3х95+1х70, 3х95+1х95, 3х120+1х95, 3х150+1х95, 3х185+1х95, 3х240+1х95, со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 3 номинальным сечением 16-35 мм² или без неё;

– Марки СИП-4 сечений 2х16, 4х16, 2х25, 4х25, 4х35, 4х50, 4х70, 4х95, 4х120; Защищенные провода СИП-3 для ВЛЗ на номинальное напряжение 20:

– Марки СИП-3 сечением 1х35, 1х50, 1х70, 1х95, 1х120, 1х150, 1х185, 1х240; изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 Изм.12., климатического исполнения – В, категории размещения – 1,2 и 3 по ГОСТ 15150-69, производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Г. Саранск).

- дополнительно внести в Заключение аттестационной комиссии № ІЗ-69/16 от 11.05.2016 г.:

Защищенные провода СИП-3 для ВЛЗ на номинальное напряжение 35 кВ:

– Марки СИП-3 сечением 1х35, 1х50, 1х70, 1х95, 1х120, 1х150, 1х185, 1х240. изготавливаемые по ТУ 3553-004-63976268-2010 Изм.12., климатического исполнения – В, категории размещения – 1,2 и 3 по ГОСТ 15150-69, производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» (Г. Саранск).

6.2. ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» обеспечить подачу заявки на проведение очередной плановой проверки производства в сроки, установленные Порядком проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети».

6.3. При внесении изменений в конструктивное исполнение аттестуемого оборудования в период действия Заключения необходимо согласование с ПАО «Россети» в установленном порядке.

Начальник Департамента аттестации
оборудования АО «ФИЦ



М.Б. Жирнов

Начальник Управления ЛЭП
Департамента аттестации
оборудования АО «ФИЦ»



К.С. Кутьев