



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.В.00653/24

Серия **RU** № **0558873**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Региональный центр тестирования и сертификации". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 109125, РОССИЯ, Москва г, Саратовская ул, дом 18/10, этаж 1. пом. 13, ком. 3, 4, 2 (архив), телефон: +79672669804, адрес электронной почты: ooo-regiontest.ru@mail.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, дата регистрации 22.05.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭл".
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, 302025, город Орёл, Московское шоссе, дом 137, корпус 1, помещение 44, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Орловская область, 302025, город Орёл, Московское шоссе, дом 137, корпус 1, основной государственный регистрационный номер: 1115753000472, номер телефона: +74862495032, адрес электронной почты: promel-orel@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПромЭл".
Место нахождения: Российская Федерация, Орловская область, 302025, город Орёл, Московское шоссе, дом 137, корпус 1, помещение 44, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Орловская область, 302025, город Орёл, Московское шоссе, дом 137, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC® на номинальное, переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, в том числе не распространяющие горение, в т.ч. с низким дымо- и газовыделением при горении, и с низкой токсичностью продуктов горения, в т.ч. не выделяющих коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, в т.ч. огнестойкие с медными жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 16 мм², включая плоское исполнение, в поливинилхлоридной изоляции и оболочке, а также с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, марок согласно приложению № 1 (бланк №1044319), количество листов: 1.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-014-67122155-2024 «Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC®, с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 441, 442, 443, 444 от 13.11.2024 года, выданных Испытательной лабораторией кабельной продукции (ИЛКП) Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции "Волга-тест", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.0001.21КБ19. Акта анализа состояния производства № 241001-2AACP от 03.10.2024 года, выданного ОС ООО "Регионтест", регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) RA.RU.11ЯД01, подписанного экспертом (экспертом-аудитором) Шкатовым Владимиром Николаевичем.
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия, разделы 1-6 и 9-11; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны на этикетке и/или упаковке, и/или в товаросопроводительной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 09.2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.11.2024 **ПО** 14.11.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Корезов Сергей Леонидович

(Ф.И.О.)

Калушин Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЯД01.B.00653/24

Серия **RU** № **1044319**

Приложение № 1. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499509	Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC® на номинальное, переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, в том числе не распространяющие горение, в т.ч. с низким дымо- и газовыделением при горении, и с низкой токсичностью продуктов горения, в т.ч. не выделяющих коррозионноактивных газообразных продуктов при горении и тлении, в т.ч. огнестойкие с медными жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 до 16 мм ² , включая плоское исполнение, в поливинилхлоридной изоляции и оболочке, а также с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, марок: ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А) - LS, ВВГ-Пнг(А) - LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)- FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)- FRLSLTx, ППГнг(А)-HF, ППГнг(А)- FRHF, ППГ-Пнг(А)-HF, ППГ-Пнг(А)- FRHF	ТУ 27.32.13-014-67122155-2024 «Кабели силовые с товарным знаком TOKOV ELECTRIC®, с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Волосов Сергей Леонидович
(Ф.И.О.)Капустин Сергей Борисович
(Ф.И.О.)