

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера
ПАО «Россети»



Г. К. Гладковский

« 11 » октября 2023 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ-215/23

Срок действия с 11.10.2023 г.

Дата очередной плановой проверки производства 11.10.2028 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Самонесущие изолированные провода (СИП) для ВЛИ напряжением до 1 кВ:

- марки СИП-2 сечением: 1x16+1x25, 3x35+1x50, 3x50+1x50, 3x50+1x54,6, 3x50+1x70, 3x70+1x70, 3x70+1x95, 3x95+1x70, 3x95+1x95, 3x120+1x95, 3x150+1x95, 3x185+1x95, 3x240+1x95 со вспомогательной жилой освещения в количестве от 1 до 3 номинальным сечением 16-35 мм² или без неё;

- марки СИП-4 сечением: 2x16, 2x25, 2x35, 2x50, 2x70, 2x95, 2x120, 2x150, 2x185, 2x240, 3x16, 3x25, 3x35, 3x50, 3x70, 3x95, 3x120, 3x150, 3x185, 3x240, 4x16, 4x25, 4x35, 4x50, 4x70, 4x95, 4x120, 4x150, 4x185, 4x240

изготавливаемые по ТУ 27.32.13-001-48751885-2022

Защищенные провода для ВЛИ напряжением 20 и 35 кВ

- марки СИП-3-20 кВ сечением: 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240

- марки СИП-3-35 кВ сечением: 1x35, 1x50, 1x70, 1x95, 1x120, 1x150, 1x185, 1x240

изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-48751885-2022

Провода выпускаются климатического исполнения В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балткабель»

(ООО «Балткабель», адрес производства 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д. 26, к. 3, ком. 6)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Балткабель»

(ООО «Балткабель», адрес производства 188540, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ш. Копорское, д. 26, к. 3, ком. 6)

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети»