



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Акционерное общество «Шнейдер Электрик», Место нахождения: 127018, РОССИЯ, город Москва, улица Двинцев, дом 12, корпус 1, Основной государственный регистрационный номер: 1027739393637, Номер телефона: +74957779990, Адрес электронной почты: ru.ccc@schneider-electric.com

В лице: Руководителя отдела сертификации продукции Ершова Сергея Александровича, действующего на основании Доверенности № 37-2017-М от 21 ноября 2017 года

заявляет, что Приборы контроля микроклимата на напряжение до 50 В: термодатчик TH110, артикул EMS59440, датчик окружающей среды CL110, артикул EMS59443

Изготовитель: "Schneider Electric Industries SAS", Место нахождения: ФРАНЦИЯ, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: «Schneider Electric Energy France (Appareillage Moyenne Tension)», ФРАНЦИЯ, 381, Boulevard de la Resistance, BP 8419, F-71040 MACON CEDEX 9; «PT Flextronics Technology Indonesia», ИНДОНЕЗИЯ, Jalan Rambutan, Lot 515 Muka Kuning Batam, Riau, 29433;

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Европейская директива 2014/35/EU

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9025804000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 05/09/18/TC-EC выдан 25.09.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ГИЦ телевизоров" ЗАО "МНИТИ"" RA.RU.21MO56; № 04/09/18/TC-EC выдан 25.09.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ГИЦ телевизоров" ЗАО "МНИТИ"" RA.RU.21MO56; Схема декларирования: Зд;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: TP TC 020/2011, Электромагнитная совместимость технических средств; ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005), Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, Подразделы 6.2 и 7.2;

Условия и сроки хранения: Хранить в заводской упаковке в сухом и чистом помещении при отсутствии электропроводящей пыли и частиц при относительной влажности до 90 % (без образования конденсата), температура среды в диапазоне от минус 40 °С до плюс 70 °С и атмосферном давлении от 86 до 106 кПа., Срок хранения 36 месяцев, Срок службы 15 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.09.2023 включительно

(подпись)



М.П. Ершов Сергей Александрович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-FR.MM07.B.00006/18

Дата регистрации декларации о соответствии:

27.09.2018