



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.01353/21

Серия **RU** № **0309081**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания". Место нахождения: 305004, Россия, область Курская, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, Литер В, офис 223. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.1HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Телефон: +74712771326, адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНОБЛОК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 188323, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Промзона № 3, дом 1
Основной государственный регистрационный номер 1075050005656.
Телефон: 78123052811. Адрес электронной почты: ru.ccc@se.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНОБЛОК"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 188323, Россия, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, Промзона № 3, дом 1

ПРОДУКЦИЯ Аппаратура распределения и управления: выключатели-разъединители трёх- и четырехполюсные типы: Masterpact MTZ1 на номинальные токи 630-1600А со стойкостью к токам короткого замыкания НА
Masterpact MTZ2 на номинальные токи 800-4000А со стойкостью к токам короткого замыкания НА, НА, НГ
Masterpact MTZ3 на номинальные токи 4000-6300А со стойкостью к токам короткого замыкания НА. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 27.33.11-015-81672916-2019 «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ Masterpact MTZ-НА, НА, НГ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536309000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 6452ИЛНВО от 18.01.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 13.11.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" руководства по эксплуатации: паспорта

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60947-1-2017 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие правила", ГОСТ Р 50030.3-2012 (МЭК 60947-3:2008) "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 3. Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями". Срок службы 25 лет. Срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

22.01.2021

ПО

21.01.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Тасенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Иваненко Виктор Сергеевич

(Ф.И.О.)