



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA96.B.04231/24

Серия **RU**№ **0544723**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТНЫЙ СОЮЗ", место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 105005, город Москва, набережная Академика Туполева, дом 15 корпус 22, цокольный этаж, офис 107, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11HA96, дата регистрации 03.12.2018, номер телефона: +7(495)6262321, адрес электронной почты: exp-soyuz@ya.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский электромонтажный завод". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 152900, Ярославская область, район Рыбинский, город Рыбинск, тракт Ярославский, дом 68, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1077610006440. Телефон: +74855202600, адрес электронной почты: info@remz.su.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский электромонтажный завод". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152900, Ярославская область, район Рыбинский, город Рыбинск, тракт Ярославский, дом 68, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, с медными токопроводящими жилами числом от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², в том числе плоские с медными токопроводящими жилами числом от 2 и 3, номинальным сечением от 1,5 до 10 мм², на номинальное напряжение 0,6 и 1,0 кВ, в климатическом исполнении УХЛ: с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке марки: ВВГ, ВВГ-П; с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести не распространяющие горение при групповой прокладке, марки: ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А); с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие, марки: ВВГнг(А) - LS, ВВГнг(А) - FRLS, ВВГ-Пнг(А) - LS, ВВГ-Пнг(А) - FRLS не распространяющие горение при групповой прокладке с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие, марки: ВВГнг(А) - LSLTx, ВВГнг(А) - FR LSLTx, ВВГ-Пнг(А) - LSLTx, ВВГ-Пнг(А) - FRLSLTx; с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе сшитых, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, марки: ППГнг(А) - HF, ППГ-Пнг(А) - HF, ППГнг(А) - FRHF, ПсПсГнг(А) - HF, ПсПсГнг(А) - FRHF, ППГ-Пнг(А) - FRHF, ПсПсГ-Пнг(А) - HF, ПсПсГ-Пнг(А) - FRHF Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13.110-035-83901686-2021 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 80X/H-16.08/24, 74X/H-16.08/24, 78X/H-16.08/24, 75X/H-16.08/24, 76X/H-16.08/24, 77X/H-16.08/24 от 16.08.2024 года, выданных Испытательной лабораторией "HARD GROUP" Испытательного центра "Certification Group" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21ИЦ01. Акта анализа состояния производства № 2305.24-07 от 12.07.2024 года, выданного Органом по сертификации продукции ООО "Экспертный союз" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HA96), подписанного экспертом Аксеновой Галиной Владимировной.. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

разделы 1 - 6 и 9 - 11 ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия". Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение соответствует требованиям ГОСТ 18690-2012. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать группе 6 (ОЖ 2) по ГОСТ 15150-69. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 07.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

19.08.2024

ПО

18.08.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Горев Александр Евгеньевич

(Ф.И.О.)

Казачук Антон Сергеевич

(Ф.И.О.)